

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	26,76	22,65	4,11	0,00					1	1	1			
	01:00	24,87	21,30	3,58	0,00					1	1	1			
	02:00	23,24	16,28	6,96	0,00						1	1			
	03:00	22,06	14,58	7,48	0,00						1	1			
	04:00	21,65	15,07	6,58	0,00						1	1			
	05:00	22,14	15,81	6,33	0,00						1	1			
	06:00	23,77	20,67	3,10	0,00					1	1	1			
	07:00	26,25	23,75	2,50	0,00					1	1	1			
	08:00	29,29	27,36	1,94	0,00				1	1	1	1			
	09:00	30,84	30,34	0,50	0,00				1	1	1	1			
	10:00	31,60	31,21	0,39	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,99	31,66	0,33	0,00				1	1	1	1			
	12:00	32,32	31,83	0,50	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,59	31,28	1,31	0,00				1	1	1	1			
	14:00	32,27	29,13	3,15	0,00				1	1	1	1			
	15:00	32,10	27,44	4,66	0,00				1	1	1	1			
	16:00	32,44	27,76	4,68	0,00				1	1	1	1			
	17:00	33,23	28,52	4,71	0,00				1	1	1	1			
	18:00	33,68	29,10	4,57	0,00				1	1	1	1			
	19:00	34,04	30,14	3,91	0,00				1	1	1	1			
	20:00	35,84	31,78	4,06	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,75	30,03	4,72	0,00				1	1	1	1			
	22:00	31,92	25,89	6,04	0,00				1	1	1	1			
	23:00	30,64	19,87	10,77	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης