

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	20,51	17,32	3,19		1	1			1		
	01:00	19,27	15,40	3,86		1	1			1		
	02:00	18,16	14,73	3,43		1				1		
	03:00	17,24	14,60	2,64		1				1		
	04:00	16,74	13,96	2,78		1				1		
	05:00	16,55	13,66	2,89		1				1		
	06:00	16,92	13,69	3,23		1				1		
	07:00	18,44	15,62	2,81		1	1			1		
	08:00	20,02	18,21	1,80		1	1			1		
	09:00	21,73	21,05	0,68		1	1			1		
	10:00	22,90	22,69	0,21		1	1	1		1		
	11:00	23,43	23,39	0,03		1	1	1		1		
	12:00	23,74	23,59	0,15		1	1	1		1		
	13:00	23,71	23,33	0,38		1	1	1		1		
	14:00	23,48	23,11	0,37		1	1	1		1		
	15:00	23,52	23,23	0,29		1	1	1		1		
	16:00	23,89	23,51	0,38		1	1	1		1		
	17:00	24,52	23,98	0,53		1	1	1		1		
	18:00	25,29	24,48	0,81		1	1	1		1		
	19:00	24,89	23,71	1,18		1	1	1		1		
	20:00	24,02	22,52	1,51		1	1	1		1		
	21:00	23,66	21,91	1,74		1	1	1		1		
	22:00	22,91	20,81	2,10		1	1			1		
	23:00	21,98	19,33	2,65		1	1			1		

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης