

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	5,45	5,42	0,03	1	1	1					1	1	1	1
	01:00	5,08	5,08	0,00	1	1	1					1	1	1	1
	02:00	4,76	4,73	0,03	1	1	1					1	1	1	1
	03:00	4,55	4,52	0,03	1	1	1					1	1	1	1
	04:00	4,35	4,32	0,04	1	1						1	1	1	1
	05:00	4,18	4,17	0,02	1	1						1	1	1	1
	06:00	4,15	4,14	0,01	1	1						1	1	1	1
	07:00	4,48	4,47	0,01	1	1						1	1	1	1
	08:00	4,89	4,87	0,02	1	1	1					1	1	1	1
	09:00	5,25	5,21	0,04	1	1	1					1	1	1	1
	10:00	5,53	5,50	0,04	1	1	1					1	1	1	1
	11:00	5,70	5,66	0,04	1	1	1					1	1	1	1
	12:00	5,83	5,78	0,05	1	1	1					1	1	1	1
	13:00	6,02	5,97	0,04	1	1	1			1		1	1	1	1
	14:00	6,14	6,11	0,03	1	1	1			1		1	1	1	1
	15:00	6,26	6,24	0,02	1	1	1			1		1	1	1	1
	16:00	6,26	6,26	0,00	1	1	1			1		1	1	1	1
	17:00	6,32	6,32	0,00	1	1	1			1		1	1	1	1
	18:00	6,42	6,41	0,01	1	1	1			1		1	1	1	1
	19:00	6,34	6,30	0,04	1	1	1			1		1	1	1	1
	20:00	6,11	6,05	0,06	1	1	1			1		1	1	1	1
	21:00	6,43	6,37	0,06	1	1	1			1		1	1	1	1
	22:00	6,20	6,15	0,05	1	1	1			1		1	1	1	1
	23:00	5,90	5,85	0,05	1	1	1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης