

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 1 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/9/25 0:00	149,00	111,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1
1/9/25 1:00	142,00	105,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
1/9/25 2:00	135,00	97,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
1/9/25 3:00	131,00	93,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
1/9/25 4:00	123,00	85,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
1/9/25 5:00	124,00	87,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
1/9/25 6:00	134,00	98,24	35,75	0,01			1	1	1				1				1		1		1	1	1
1/9/25 7:00	148,00	111,37	34,03	2,60			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
1/9/25 8:00	165,00	125,66	31,00	8,34			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
1/9/25 9:00	175,00	133,70	27,62	13,68			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
1/9/25 10:00	187,00	144,08	25,09	17,83			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 11:00	190,00	146,10	23,31	20,59			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 12:00	197,00	152,82	22,07	22,11			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 13:00	197,00	153,29	21,22	22,49			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 14:00	201,00	158,70	20,45	21,85			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 15:00	201,00	161,13	19,91	19,96			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 16:00	198,00	161,22	20,00	16,78			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 17:00	202,00	169,75	20,75	11,50			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 18:00	204,00	177,58	21,63	4,79			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 19:00	194,00	171,16	22,18	0,66			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 20:00	188,00	165,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 21:00	181,00	159,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1			1	1	1		1	1	1
1/9/25 22:00	167,00	146,85	20,15	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
1/9/25 23:00	154,00	134,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης