

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 5 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/9/25 0:00	144,00	133,51	10,49	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		
5/9/25 1:00	136,00	124,81	11,19	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 2:00	129,00	116,96	12,04	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 3:00	125,00	113,00	12,00	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
5/9/25 4:00	121,00	110,51	10,49	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
5/9/25 5:00	125,00	116,62	8,38	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 6:00	132,00	125,12	6,86	0,02			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 7:00	149,00	140,77	5,70	2,53			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1		
5/9/25 8:00	172,00	159,49	4,34	8,17			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 9:00	184,00	167,01	3,45	13,54			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 10:00	185,00	164,04	3,33	17,63			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 11:00	200,00	176,22	3,56	20,22			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 12:00	204,00	178,30	4,12	21,58			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 13:00	209,00	182,38	4,85	21,77			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 14:00	214,00	187,84	5,51	20,65			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 15:00	210,00	185,44	5,97	18,59			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 16:00	204,00	182,54	6,04	15,42			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 17:00	206,00	189,65	5,95	10,40			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 18:00	208,00	197,92	5,96	4,12			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 19:00	200,00	193,59	5,98	0,43			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 20:00	198,00	191,75	6,25	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 21:00	189,00	182,17	6,83	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 22:00	174,00	166,81	7,19	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	
5/9/25 23:00	164,00	156,76	7,24	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης