

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 6 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/9/25 0:00	142,00	133,70	8,30	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		
6/9/25 1:00	133,00	124,90	8,10	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 2:00	126,00	117,59	8,41	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 3:00	122,00	113,03	8,97	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 4:00	115,00	105,90	9,10	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
6/9/25 5:00	120,00	111,67	8,33	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
6/9/25 6:00	128,00	121,20	6,78	0,02			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 7:00	142,00	134,16	5,50	2,34			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1		
6/9/25 8:00	164,00	151,30	5,03	7,67			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
6/9/25 9:00	180,00	162,12	4,98	12,90			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
6/9/25 10:00	188,00	165,68	5,19	17,13			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 11:00	192,00	165,96	5,95	20,09			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 12:00	195,00	165,74	7,53	21,73			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 13:00	198,00	166,35	9,50	22,15			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 14:00	200,00	167,34	11,57	21,09			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 15:00	197,00	164,57	13,64	18,79			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 16:00	190,00	158,36	16,00	15,64			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 17:00	193,00	164,14	18,32	10,54			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 18:00	198,00	174,29	19,71	4,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 19:00	195,00	174,29	20,35	0,36			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 20:00	190,00	169,16	20,84	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 21:00	184,00	163,04	20,96	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 22:00	170,00	149,42	20,58	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	
6/9/25 23:00	160,00	139,27	20,73	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης