

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 7 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/9/25 0:00	145,00	123,58	21,42	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1	1	
7/9/25 1:00	136,00	113,97	22,03	0,00			1	1	1				1			1		1	1		1	
7/9/25 2:00	128,00	105,45	22,55	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 3:00	125,00	101,84	23,16	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 4:00	118,00	94,19	23,81	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 5:00	122,00	97,59	24,41	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 6:00	126,00	101,65	24,33	0,02			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 7:00	135,00	109,25	23,12	2,63			1	1	1				1		1	1			1		1	
7/9/25 8:00	152,00	122,52	20,97	8,51			1	1	1				1	1	1	1			1		1	
7/9/25 9:00	168,00	134,74	19,18	14,08			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	
7/9/25 10:00	172,00	135,94	17,77	18,29			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	
7/9/25 11:00	180,00	142,20	16,61	21,19			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	
7/9/25 12:00	185,00	145,67	16,55	22,78			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 13:00	188,00	147,78	17,25	22,97			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 14:00	194,00	153,76	18,42	21,82			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 15:00	192,00	152,42	20,05	19,53			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 16:00	186,00	147,89	21,91	16,20			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 17:00	185,00	150,50	23,67	10,83			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 18:00	190,00	160,46	25,39	4,15			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 19:00	187,00	159,55	27,03	0,42			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 20:00	180,00	151,37	28,63	0,00			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 21:00	175,00	145,21	29,79	0,00			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 22:00	164,00	134,14	29,86	0,00			1	1	1				1	1		1			1	1	1	1
7/9/25 23:00	156,00	126,83	29,17	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης