

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/9/25 0:00	144,00	126,08	17,92	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	1
9/9/25 1:00	134,00	117,70	16,30	0,00			1	1	1				1			1			1		1	1
9/9/25 2:00	128,00	111,70	16,30	0,00			1	1	1				1			1			1		1	1
9/9/25 3:00	125,00	108,01	16,99	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
9/9/25 4:00	120,00	102,84	17,16	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
9/9/25 5:00	123,00	106,73	16,27	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
9/9/25 6:00	132,00	117,35	14,64	0,01			1	1	1				1			1		1	1		1	
9/9/25 7:00	148,00	133,64	11,80	2,56			1	1	1				1		1	1		1	1		1	1
9/9/25 8:00	170,00	152,90	8,54	8,56			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
9/9/25 9:00	187,00	165,93	6,73	14,34			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 10:00	191,00	166,26	6,17	18,57			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 11:00	194,00	166,69	6,00	21,31			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 12:00	196,00	167,09	6,21	22,70			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 13:00	198,00	168,66	6,70	22,64			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 14:00	200,00	170,78	7,83	21,39			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 15:00	194,00	165,68	9,53	18,79			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 16:00	192,00	165,37	10,98	15,65			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 17:00	194,00	171,34	11,93	10,73			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 18:00	196,00	179,45	12,70	3,85			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 19:00	188,00	174,33	13,44	0,23			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 20:00	185,00	171,19	13,81	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 21:00	174,00	160,24	13,76	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1			1	1
9/9/25 22:00	160,00	146,52	13,48	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1			1	1
9/9/25 23:00	150,00	137,03	12,97	0,00			1	1	1				1			1	1	1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης