

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 10 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/8/25 0:00	152,00	140,68	11,32	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 1:00	141,00	129,33	11,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 2:00	135,00	123,50	11,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 3:00	130,00	119,29	10,71	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 4:00	128,00	118,72	9,28	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 5:00	131,00	123,47	7,53	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 6:00	136,00	129,49	6,15	0,36	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 7:00	150,00	140,95	5,33	3,72	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 8:00	165,00	150,75	4,69	9,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 9:00	180,00	160,76	4,35	14,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 10:00	188,00	164,53	4,44	19,03	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 11:00	195,00	168,44	4,76	21,80	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 12:00	200,00	171,68	5,00	23,32	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 13:00	203,00	174,04	5,23	23,73	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 14:00	208,00	179,34	5,63	23,03	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 15:00	204,00	176,59	6,13	21,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 16:00	198,00	172,97	6,73	18,30	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 17:00	200,00	178,46	7,76	13,78	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 18:00	205,00	188,84	8,71	7,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 19:00	198,00	187,31	8,94	1,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 20:00	205,00	196,49	8,51	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
10/8/25 21:00	196,00	188,29	7,71	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
10/8/25 22:00	185,00	177,63	7,37	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
10/8/25 23:00	170,00	162,01	7,99	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις