

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 12 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/8/25 0:00	186,00	185,80	0,20	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
12/8/25 1:00	175,00	174,82	0,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 2:00	168,00	167,83	0,17	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 3:00	162,00	161,81	0,19	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 4:00	157,00	156,77	0,23	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 5:00	156,00	155,74	0,26	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 6:00	158,00	157,73	0,27	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 7:00	169,00	168,55	0,24	0,21	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
12/8/25 8:00	189,00	185,50	0,18	3,32	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
12/8/25 9:00	202,00	192,65	0,12	9,23	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 10:00	213,00	198,17	0,12	14,71	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 11:00	216,00	197,08	0,16	18,76	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 12:00	222,00	200,32	0,23	21,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 13:00	228,00	204,76	0,32	22,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 14:00	229,00	205,42	0,36	23,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 15:00	232,00	209,13	0,37	22,50	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 16:00	229,00	207,87	0,39	20,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 17:00	228,00	209,91	0,35	17,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 18:00	234,00	220,43	0,23	13,34	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 19:00	225,00	217,67	0,14	7,19	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 20:00	221,00	219,17	0,19	1,64	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 21:00	217,00	216,72	0,28	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 22:00	208,00	207,66	0,34	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 23:00	194,00	193,55	0,45	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης