

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/8/25 0:00	183,00	182,30	0,70	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 1:00	170,00	168,88	1,12	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 2:00	162,00	160,56	1,44	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 3:00	154,00	152,34	1,66	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 4:00	150,00	148,34	1,66	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
13/8/25 5:00	148,00	146,42	1,58	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
13/8/25 6:00	153,00	151,39	1,45	0,16	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 7:00	170,00	165,37	1,34	3,29	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 8:00	195,00	184,58	1,30	9,12	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 9:00	215,00	199,23	1,32	14,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 10:00	226,00	205,88	1,50	18,62	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 11:00	230,00	206,70	1,88	21,42	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 12:00	238,00	212,61	2,43	22,96	1		1	1	1					1	1	8	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 13:00	242,00	215,56	3,12	23,32	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 14:00	245,00	217,90	3,79	23,31	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 15:00	241,00	215,79	4,55	20,66	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 16:00	238,00	215,08	5,40	17,52	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 17:00	236,00	216,87	6,28	12,85	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 18:00	240,00	225,97	7,36	6,67	1		1	1	1		1			1	1	10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 19:00	235,00	224,92	8,62	1,46	1		1	1	1		1			1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 20:00	228,00	217,82	10,18	0,00	1		1	1	1		1			1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 21:00	218,00	206,65	11,35	0,00	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 22:00	204,00	192,18	11,82	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 23:00	192,00	179,87	12,13	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις