

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 17 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/8/25 0:00	165,00	152,85	12,15	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 1:00	155,00	142,93	12,07	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 2:00	148,00	136,65	11,35	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 3:00	142,00	131,42	10,58	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 4:00	133,00	122,87	10,13	0,00	1		1	1	1					0	0			1		1	1	1	1
17/8/25 5:00	136,00	126,14	9,86	0,00	1		1	1	1					0	0			1		1	1	1	1
17/8/25 6:00	140,00	130,47	9,36	0,17	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 7:00	150,00	138,45	8,48	3,07	1		1	1	1					1	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 8:00	178,00	161,79	7,76	8,45	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 9:00	190,00	168,79	7,51	13,70	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 10:00	198,00	172,43	7,57	18,00	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 11:00	208,00	179,40	7,78	20,82	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 12:00	212,00	181,46	8,12	22,42	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 13:00	216,00	184,48	8,66	22,86	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 14:00	218,00	186,43	9,44	22,13	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 15:00	215,00	184,53	10,22	20,25	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 16:00	212,00	183,98	10,95	17,07	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 17:00	214,00	189,86	11,81	12,33	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 18:00	215,00	195,83	12,91	6,26	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 19:00	212,00	196,63	14,02	1,35	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 20:00	208,00	193,08	14,92	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 21:00	198,00	182,56	15,44	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 22:00	186,00	170,34	15,66	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 23:00	175,00	159,21	15,79	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις