

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/8/25 0:00	160,00	143,97	16,03	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		1
18/8/25 1:00	150,00	133,45	16,55	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		1
18/8/25 2:00	143,00	126,06	16,94	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1	1		1
18/8/25 3:00	142,00	125,01	16,99	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1	1		1
18/8/25 4:00	128,00	111,28	16,72	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1		1		1
18/8/25 5:00	133,00	117,02	15,98	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1		1	1	1
18/8/25 6:00	145,00	130,09	14,81	0,10	1		1	1	1					0	0		1	1	1		1	1	1
18/8/25 7:00	166,00	149,79	13,30	2,91	1		1	1	1					1	0		1	1	1		1	1	1
18/8/25 8:00	192,00	172,13	11,54	8,33	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
18/8/25 9:00	217,00	193,02	10,06	13,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
18/8/25 10:00	222,00	194,32	9,12	18,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 11:00	228,00	197,86	8,69	21,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 12:00	232,00	200,14	8,85	23,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 13:00	238,00	205,21	9,40	23,39	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 14:00	240,00	207,09	10,26	22,65	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 15:00	235,00	203,06	11,16	20,78	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 16:00	228,00	198,38	11,89	17,73	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 17:00	230,00	204,35	12,64	13,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 18:00	235,00	214,69	13,69	6,62	1		1	1	1					1	1	8	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 19:00	231,00	214,66	14,94	1,40	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 20:00	225,00	208,71	16,29	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 21:00	217,00	199,54	17,46	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 22:00	205,00	186,65	18,35	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 23:00	190,00	170,77	19,23	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις