

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 23 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/8/25 0:00	160,00	122,84	37,16	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
23/8/25 1:00	154,00	117,02	36,98	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
23/8/25 2:00	142,00	104,98	37,02	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
23/8/25 3:00	137,00	99,73	37,27	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 4:00	130,00	92,78	37,22	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 5:00	129,00	92,33	36,67	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 6:00	128,00	92,23	35,75	0,02			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 7:00	138,00	101,12	34,03	2,85			1	1	1				1				1	1	1	1			
23/8/25 8:00	155,00	114,89	31,00	9,11			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
23/8/25 9:00	170,00	127,63	27,62	14,75			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 10:00	181,00	136,89	25,09	19,02			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 11:00	189,00	143,62	23,31	22,07			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 12:00	197,00	151,31	22,07	23,62			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 13:00	201,00	155,84	21,22	23,94			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 14:00	203,00	159,46	20,45	23,09			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 15:00	194,00	152,98	19,91	21,11			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 16:00	192,00	154,24	20,00	17,76			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 17:00	196,00	162,57	20,75	12,68			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 18:00	199,00	171,33	21,63	6,04			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
23/8/25 19:00	200,00	176,74	22,18	1,08			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
23/8/25 20:00	192,00	169,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 21:00	180,00	158,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 22:00	177,00	156,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 23:00	166,00	146,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης