

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 24 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/8/25 0:00	157,00	119,84	37,16	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
24/8/25 1:00	150,00	113,02	36,98	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
24/8/25 2:00	140,00	102,98	37,02	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
24/8/25 3:00	134,00	96,73	37,27	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
24/8/25 4:00	128,00	90,78	37,22	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
24/8/25 5:00	124,00	87,33	36,67	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
24/8/25 6:00	122,00	86,19	35,75	0,06			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
24/8/25 7:00	134,00	96,80	34,03	3,17			1	1	1				1				1	1	1	1			
24/8/25 8:00	149,00	108,49	31,00	9,51			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
24/8/25 9:00	165,00	122,18	27,62	15,20			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
24/8/25 10:00	177,00	132,49	25,09	19,42			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 11:00	187,00	141,32	23,31	22,37			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 12:00	194,00	147,97	22,07	23,96			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 13:00	199,00	153,57	21,22	24,21			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 14:00	197,00	153,25	20,45	23,30			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 15:00	195,00	153,93	19,91	21,16			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 16:00	192,00	154,26	20,00	17,74			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 17:00	196,00	162,61	20,75	12,64			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 18:00	197,00	169,44	21,63	5,93			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 19:00	192,00	168,78	22,18	1,04			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 20:00	185,00	162,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 21:00	178,00	156,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 22:00	173,00	152,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 23:00	165,00	145,84	19,16	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης