

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/7/25 0:00	182,00	177,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 1:00	176,00	171,15	4,85	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 2:00	172,00	166,18	5,82	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 3:00	157,00	149,82	7,18	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 4:00	144,00	135,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 5:00	147,00	138,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 6:00	154,00	145,68	7,46	0,86	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 7:00	171,00	159,79	6,53	4,68	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 8:00	173,00	157,26	5,35	10,39	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 9:00	210,00	190,09	4,41	15,50	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 10:00	222,00	198,77	4,08	19,15	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 11:00	228,00	201,99	4,41	21,60	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 12:00	231,00	203,10	4,96	22,94	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 13:00	237,00	208,41	5,25	23,34	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 14:00	244,00	215,94	5,16	22,90	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 15:00	237,00	210,90	4,87	21,23	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 16:00	233,00	210,23	4,53	18,24	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 17:00	235,00	216,96	4,07	13,97	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 18:00	247,00	234,96	3,73	8,31	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 19:00	235,00	228,99	3,63	2,38	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 20:00	233,00	228,99	4,01	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 21:00	228,00	223,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 22:00	227,00	222,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 23:00	220,00	215,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις