

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 26 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/7/25 0:00	181,70	177,32	4,38	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 1:00	175,60	170,75	4,85	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 2:00	171,40	165,58	5,82	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 3:00	156,00	148,82	7,18	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 4:00	143,20	135,04	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 5:00	146,00	137,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 6:00	153,10	144,76	7,46	0,88	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 7:00	170,00	158,68	6,53	4,79	1		1	1	1					1			1	1	1		1	1	1
26/7/25 8:00	172,70	156,75	5,35	10,60	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
26/7/25 9:00	209,00	188,83	4,41	15,76	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
26/7/25 10:00	209,50	185,97	4,08	19,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
26/7/25 11:00	227,00	200,66	4,41	21,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 12:00	230,80	202,50	4,96	23,34	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 13:00	236,60	207,66	5,25	23,69	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 14:00	243,20	214,91	5,16	23,13	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 15:00	236,00	209,65	4,87	21,48	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 16:00	232,00	208,87	4,53	18,60	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 17:00	234,00	215,50	4,07	14,43	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 18:00	246,00	233,63	3,73	8,64	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 19:00	234,00	227,83	3,63	2,54	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 20:00	232,00	227,98	4,01	0,01	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 21:00	237,00	232,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 22:00	225,00	220,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 23:00	218,00	213,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις