

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 26 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/8/25 0:00	151,00	113,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
26/8/25 1:00	142,00	105,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
26/8/25 2:00	135,00	97,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 3:00	132,00	94,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 4:00	130,00	92,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 5:00	129,00	92,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 6:00	136,00	100,23	35,75	0,02			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 7:00	154,00	117,00	34,03	2,97			1	1	1				1	1			1	1	1					
26/8/25 8:00	175,00	134,69	31,00	9,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1					
26/8/25 9:00	192,00	149,42	27,62	14,96			1	1	1				1	1	1		1	1	1					
26/8/25 10:00	200,00	155,76	25,09	19,15			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 11:00	203,00	157,65	23,31	22,04			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 12:00	208,00	162,33	22,07	23,60			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 13:00	213,00	167,91	21,22	23,87			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 14:00	214,00	170,62	20,45	22,93			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 15:00	210,00	169,13	19,91	20,96			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 16:00	208,00	170,22	20,00	17,78			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 17:00	210,00	176,57	20,75	12,68			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 18:00	212,00	184,64	21,63	5,73			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 19:00	206,00	182,96	22,18	0,86			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 20:00	204,00	181,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 21:00	201,00	179,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 22:00	181,00	160,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 23:00	172,00	152,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης