

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 27 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/7/25 0:00	181,00	176,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 1:00	175,00	170,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 2:00	171,00	165,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 3:00	156,00	148,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
27/7/25 4:00	143,00	134,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
27/7/25 5:00	146,00	137,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
27/7/25 6:00	153,00	144,76	7,46	0,78	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
27/7/25 7:00	170,00	158,83	6,53	4,64	1		1	1	1					1	1			1	1		1	1	1
27/7/25 8:00	172,00	156,18	5,35	10,47	1		1	1	1					1	1			1	1		1	1	1
27/7/25 9:00	209,00	188,92	4,41	15,67	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 10:00	221,00	197,44	4,08	19,48	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 11:00	227,00	200,61	4,41	21,98	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 12:00	230,00	201,68	4,96	23,36	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 13:00	236,00	207,07	5,25	23,68	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 14:00	243,00	214,81	5,16	23,03	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 15:00	236,00	209,79	4,87	21,34	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 16:00	232,00	209,00	4,53	18,47	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 17:00	234,00	215,65	4,07	14,28	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 18:00	246,00	233,80	3,73	8,47	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 19:00	234,00	227,88	3,63	2,49	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 20:00	232,00	227,97	4,01	0,02	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 21:00	227,00	222,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 22:00	226,00	221,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 23:00	219,00	214,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις