

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/8/25 0:00	156,00	118,84	37,16	0,00			1	1	1		1						1	1	1	1	1		
27/8/25 1:00	146,00	109,02	36,98	0,00			1	1	1		1						1	1	1		1		
27/8/25 2:00	138,00	100,98	37,02	0,00			1	1	1		1						1	1	1		1		
27/8/25 3:00	133,00	95,73	37,27	0,00			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 4:00	128,00	90,78	37,22	0,00			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 5:00	130,00	93,33	36,67	0,00			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 6:00	137,00	101,23	35,75	0,02			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 7:00	152,00	115,07	34,03	2,90			1	1	1		1			1			1	1	1				
27/8/25 8:00	172,00	131,81	31,00	9,19			1	1	1		1			1	1		1	1	1				
27/8/25 9:00	188,00	145,50	27,62	14,88			1	1	1		1			1	1		1	1	1				
27/8/25 10:00	196,00	151,82	25,09	19,09			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1			
27/8/25 11:00	200,00	154,64	23,31	22,05			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1			
27/8/25 12:00	203,00	157,27	22,07	23,66			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1			
27/8/25 13:00	208,00	162,86	21,22	23,92			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 14:00	212,00	168,56	20,45	22,99			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 15:00	206,00	165,21	19,91	20,88			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 16:00	204,00	166,41	20,00	17,59			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 17:00	202,00	168,68	20,75	12,57			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 18:00	206,00	178,76	21,63	5,61			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 19:00	200,00	177,03	22,18	0,79			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 20:00	196,00	173,54	22,46	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 21:00	187,00	165,23	21,77	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 22:00	174,00	153,85	20,15	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 23:00	162,00	142,84	19,16	0,00			1	1	1		1						1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης