

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 29 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/7/25 0:00	186,00	181,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 1:00	180,00	175,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 2:00	176,00	170,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 3:00	162,00	154,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
29/7/25 4:00	149,00	140,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
29/7/25 5:00	152,00	143,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
29/7/25 6:00	159,00	150,76	7,46	0,78	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 7:00	175,00	164,03	6,53	4,44	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 8:00	177,00	161,66	5,35	9,99	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 9:00	214,00	194,47	4,41	15,12	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 10:00	226,00	202,84	4,08	19,08	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 11:00	232,00	205,89	4,41	21,70	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 12:00	235,00	206,89	4,96	23,15	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 13:00	241,00	212,21	5,25	23,54	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 14:00	248,00	219,94	5,16	22,90	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 15:00	241,00	214,89	4,87	21,24	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 16:00	237,00	214,02	4,53	18,45	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 17:00	239,00	220,55	4,07	14,38	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 18:00	251,00	238,71	3,73	8,56	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 19:00	239,00	232,87	3,63	2,50	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 20:00	237,00	232,98	4,01	0,01	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 21:00	232,00	227,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 22:00	231,00	226,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 23:00	224,00	219,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις