

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/8/25 0:00	147,00	109,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1
29/8/25 1:00	142,00	105,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
29/8/25 2:00	135,00	97,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 3:00	130,00	92,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 4:00	124,00	86,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 5:00	120,00	83,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 6:00	124,00	88,25	35,75	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 7:00	145,00	108,48	34,03	2,49			1	1	1				1	1			1		1		1		1
29/8/25 8:00	164,00	124,80	31,00	8,20			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
29/8/25 9:00	178,00	136,94	27,62	13,44			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
29/8/25 10:00	189,00	146,37	25,09	17,54			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
29/8/25 11:00	194,00	150,38	23,31	20,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 12:00	199,00	155,18	22,07	21,75			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 13:00	201,00	157,70	21,22	22,08			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 14:00	204,00	162,30	20,45	21,25			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 15:00	200,00	160,80	19,91	19,29			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 16:00	199,00	162,82	20,00	16,18			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 17:00	200,00	168,09	20,75	11,16			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 18:00	203,00	176,68	21,63	4,69			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 19:00	200,00	177,20	22,18	0,62			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 20:00	190,00	167,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 21:00	185,00	163,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 22:00	171,00	150,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1			1	1	1		1	1	1
29/8/25 23:00	159,00	139,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης