

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 2 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/8/25 0:00	171,00	136,91	34,09	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 1:00	166,00	132,20	33,80	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 2:00	162,00	127,58	34,42	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 3:00	158,00	123,42	34,58	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 4:00	140,00	106,47	33,53	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
2/8/25 5:00	135,00	103,39	31,61	0,00	1		1	1	1										1	1	1	1	
2/8/25 6:00	141,00	111,57	28,90	0,53	1		1	1	1										1	1	1	1	
2/8/25 7:00	154,00	124,50	25,59	3,91	1		1	1	1					1					1	1	1	1	
2/8/25 8:00	175,00	143,67	22,13	9,20	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
2/8/25 9:00	198,00	164,98	18,91	14,11	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	1
2/8/25 10:00	210,00	175,53	16,36	18,11	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 11:00	216,00	180,66	14,49	20,85	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 12:00	219,00	183,26	13,37	22,37	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 13:00	225,00	189,33	12,95	22,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 14:00	230,00	195,17	12,95	21,88	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 15:00	227,00	193,50	13,51	19,99	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 16:00	222,00	190,45	14,41	17,14	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 17:00	223,00	194,96	15,15	12,89	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 18:00	225,00	202,27	15,55	7,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 19:00	220,00	202,71	15,43	1,86	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 20:00	209,00	193,70	15,30	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 21:00	199,00	184,72	14,28	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 22:00	189,00	176,40	12,60	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 23:00	173,00	160,75	12,25	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης