

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/7/25 0:00	172,00	167,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 1:00	168,00	163,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
30/7/25 2:00	165,00	159,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
30/7/25 3:00	160,00	152,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
30/7/25 4:00	150,00	141,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
30/7/25 5:00	143,00	134,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
30/7/25 6:00	145,00	136,87	7,46	0,67	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
30/7/25 7:00	158,00	147,28	6,53	4,19	1		1	1	1					1			1	1	1		1	1	1
30/7/25 8:00	181,00	165,93	5,35	9,72	1		1	1	1					1			1	1	1		1	1	1
30/7/25 9:00	203,00	183,76	4,41	14,83	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/7/25 10:00	218,00	195,21	4,08	18,71	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 11:00	222,00	196,29	4,41	21,30	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 12:00	225,00	197,20	4,96	22,84	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 13:00	232,00	203,46	5,25	23,29	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 14:00	238,00	210,19	5,16	22,65	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 15:00	231,00	205,20	4,87	20,93	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 16:00	229,00	206,34	4,53	18,13	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 17:00	230,00	211,88	4,07	14,05	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 18:00	231,00	219,01	3,73	8,26	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 19:00	229,00	223,02	3,63	2,35	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 20:00	215,00	210,98	4,01	0,01	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
30/7/25 21:00	206,00	201,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1
30/7/25 22:00	192,00	187,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1
30/7/25 23:00	180,00	175,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις