

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 30 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/8/25 0:00	147,00	109,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
30/8/25 1:00	137,00	100,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
30/8/25 2:00	133,00	95,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 3:00	130,00	92,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 4:00	125,00	87,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 5:00	130,00	93,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 6:00	136,00	100,25	35,75	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 7:00	151,00	114,58	34,03	2,39			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
30/8/25 8:00	168,00	128,96	31,00	8,04			1	1	1					1	1		1		1		1	1	1
30/8/25 9:00	185,00	143,98	27,62	13,40			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 10:00	194,00	151,30	25,09	17,61			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 11:00	195,00	151,29	23,31	20,40			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 12:00	200,00	156,14	22,07	21,79			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 13:00	208,00	164,75	21,22	22,03			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 14:00	204,00	162,35	20,45	21,20			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 15:00	200,00	160,69	19,91	19,40			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 16:00	201,00	164,64	20,00	16,36			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 17:00	200,00	167,76	20,75	11,49			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 18:00	195,00	168,43	21,63	4,94			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 19:00	192,00	169,20	22,18	0,62			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 20:00	187,00	164,54	22,46	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 21:00	180,00	158,23	21,77	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 22:00	165,00	144,85	20,15	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 23:00	158,00	138,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης