

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 31 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/7/25 0:00	171,00	168,29	2,71	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
31/7/25 1:00	166,00	163,30	2,70	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
31/7/25 2:00	162,00	159,45	2,55	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
31/7/25 3:00	158,00	155,35	2,65	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
31/7/25 4:00	147,00	143,88	3,12	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
31/7/25 5:00	140,00	136,27	3,73	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
31/7/25 6:00	142,00	136,86	4,45	0,69	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
31/7/25 7:00	155,00	145,50	5,14	4,36	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	
31/7/25 8:00	175,00	159,79	5,51	9,70	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	
31/7/25 9:00	198,00	177,61	5,84	14,55	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 10:00	210,00	185,18	6,21	18,61	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 11:00	216,00	188,20	6,43	21,37	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 12:00	219,00	189,43	6,64	22,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 13:00	225,00	194,82	6,84	23,34	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 14:00	230,00	200,29	7,12	22,59	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 15:00	227,00	198,44	7,76	20,80	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 16:00	222,00	195,45	8,80	17,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 17:00	223,00	199,64	9,91	13,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 18:00	225,00	205,94	11,25	7,81	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 19:00	220,00	205,01	12,83	2,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 20:00	209,00	193,88	15,12	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 21:00	199,00	181,37	17,63	0,00	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 22:00	189,00	168,83	20,17	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
31/7/25 23:00	173,00	149,81	23,19	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης