

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 4 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/8/25 0:00	173,00	163,37	9,63	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 1:00	168,00	157,03	10,97	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 2:00	164,00	151,85	12,15	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 3:00	160,00	147,47	12,53	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 4:00	149,00	136,99	12,01	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
4/8/25 5:00	142,00	130,83	11,17	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
4/8/25 6:00	144,00	133,27	10,17	0,56	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
4/8/25 7:00	157,00	143,96	9,05	3,99	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
4/8/25 8:00	178,00	160,78	8,20	9,02	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
4/8/25 9:00	200,00	178,22	7,88	13,90	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 10:00	212,00	185,82	7,93	18,25	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 11:00	218,00	188,80	8,07	21,13	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 12:00	221,00	190,05	8,23	22,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 13:00	227,00	195,38	8,50	23,12	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 14:00	232,00	200,76	8,68	22,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 15:00	229,00	199,22	8,96	20,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 16:00	224,00	196,71	9,36	17,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 17:00	225,00	201,78	9,47	13,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 18:00	227,00	209,67	9,40	7,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 19:00	222,00	210,37	9,48	2,15	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 20:00	211,00	200,76	10,24	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 21:00	201,00	189,64	11,36	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 22:00	191,00	178,75	12,25	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 23:00	175,00	161,88	13,12	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης