

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 5 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/8/25 0:00	174,00	158,16	15,84	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
5/8/25 1:00	169,00	151,70	17,30	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
5/8/25 2:00	165,00	146,44	18,56	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
5/8/25 3:00	161,00	141,42	19,58	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
5/8/25 4:00	145,00	124,73	20,27	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
5/8/25 5:00	140,00	119,70	20,30	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
5/8/25 6:00	142,00	121,73	19,75	0,52	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
5/8/25 7:00	153,00	130,60	18,30	4,10	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
5/8/25 8:00	179,00	153,07	16,03	9,90	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
5/8/25 9:00	201,00	171,52	14,31	15,17	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
5/8/25 10:00	213,00	180,70	12,95	19,35	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
5/8/25 11:00	219,00	185,33	11,50	22,17	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
5/8/25 12:00	222,00	187,47	10,81	23,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
5/8/25 13:00	228,00	193,18	10,74	24,08	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
5/8/25 14:00	233,00	198,79	10,90	23,31	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 15:00	229,00	196,39	11,06	21,55	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 16:00	225,00	195,67	10,71	18,62	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 17:00	226,00	201,89	9,90	14,21	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 18:00	228,00	210,70	9,25	8,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 19:00	223,00	211,65	9,24	2,11	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 20:00	212,00	201,68	10,32	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 21:00	202,00	190,18	11,82	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 22:00	190,00	176,95	13,05	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 23:00	176,00	161,76	14,24	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης