

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 6 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/8/25 0:00	172,00	156,65	15,35	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
6/8/25 1:00	167,00	150,65	16,35	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
6/8/25 2:00	163,00	145,84	17,16	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
6/8/25 3:00	159,00	141,19	17,81	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
6/8/25 4:00	143,00	124,81	18,19	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
6/8/25 5:00	138,00	120,16	17,84	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
6/8/25 6:00	140,00	122,83	16,66	0,51	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
6/8/25 7:00	151,00	132,15	14,92	3,93	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
6/8/25 8:00	177,00	154,62	12,79	9,59	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
6/8/25 9:00	199,00	172,89	11,23	14,88	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
6/8/25 10:00	211,00	181,31	10,61	19,08	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 11:00	217,00	184,67	10,42	21,91	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 12:00	220,00	186,03	10,51	23,46	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 13:00	225,00	190,79	10,42	23,79	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 14:00	228,00	194,81	10,24	22,95	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 15:00	226,00	194,71	10,16	21,13	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 16:00	224,00	195,77	10,06	18,17	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 17:00	225,00	200,64	10,61	13,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 18:00	226,00	205,75	12,50	7,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 19:00	221,00	204,73	14,25	2,02	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 20:00	210,00	193,88	16,12	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 21:00	200,00	181,84	18,16	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 22:00	188,00	168,69	19,31	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 23:00	174,00	154,48	19,52	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης