

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 9 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/8/25 0:00	154,00	142,68	11,32	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 1:00	144,00	132,33	11,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 2:00	137,00	125,50	11,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 3:00	133,00	122,29	10,71	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 4:00	131,00	121,72	9,28	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
9/8/25 5:00	135,00	127,47	7,53	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 6:00	140,00	133,48	6,15	0,37	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 7:00	158,00	149,01	5,33	3,66	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 8:00	178,00	164,03	4,69	9,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 9:00	195,00	176,26	4,35	14,39	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 10:00	205,00	182,03	4,44	18,53	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 11:00	215,00	188,84	4,76	21,40	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 12:00	220,00	192,11	5,00	22,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 13:00	225,00	196,60	5,23	23,17	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 14:00	230,00	201,91	5,63	22,46	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 15:00	224,00	197,15	6,13	20,72	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 16:00	220,00	195,60	6,73	17,67	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 17:00	222,00	201,08	7,76	13,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 18:00	228,00	212,15	8,71	7,14	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 19:00	210,00	199,29	8,94	1,77	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 20:00	205,00	196,49	8,51	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 21:00	196,00	188,29	7,71	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 22:00	188,00	180,63	7,37	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 23:00	178,00	170,01	7,99	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις