

Α. Διαδικασία πρόσβασης Παραγωγών στο Δίκτυο ΜΔΝ για Κατανεμόμενους/Μη Κατανεμόμενους Σταθμούς ΑΠΕ με Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας.

1. Ο κάτοχος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ή ο εκπρόσωπος κοινού αιτήματος, μετά την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υποβάλλει στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) [αίτηση](#) για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την πρώτη έως και τη δέκατη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, συνοδευόμενες από το σχετικό έντυπο αίτησης και τα αναφερόμενα σε αυτό δικαιολογητικά.

Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να ζητήσει συμπληρωτικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφων, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, άλλως η αίτηση τεκμαίρεται πλήρης. Η μη προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα, εντός της τεθείσας από τον Διαχειριστή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών καθιστά άνευ ετέρου απαράδεκτη την αίτηση και ενημερώνεται σχετικά ο Παραγωγός.

2. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αιτούντα σχετική βεβαίωση πληρότητας αίτησης επί της οποίας αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτησή του κατέστη πλήρης και την κοινοποιεί στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

Ως ημερομηνία πληρότητας νοείται η ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων, που υποβάλλονται πριν ή κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Σε περίπτωση μη απαίτησης συμπληρωματικών στοιχείων από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ή μη υποβολής αυτών αυτοβούλως από τον ενδιαφερόμενο, ως ημερομηνία υποβολής πλήρους αιτήματος λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ χορηγεί την ΟΠΣ στον παραγωγό εντός (2) μηνών από την πληρότητα του φακέλου του αιτήματος, την κοινοποιεί στην ΡΑΑΕΥ και ενημερώνει τον Παραγωγό για την περαιτέρω διαδικασία. Η ΟΠΣ αναφέρει διακριτά την διάρκεια ισχύος της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.16 και παρ.17 του άρθρου 5 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), ως ισχύει και συνοδεύεται από σκαρίφημα του προτεινόμενου τρόπου σύνδεσης.

Στην περίπτωση που προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί την αδυναμία σύνδεσης στον Παραγωγό, καθώς και τους λόγους αυτής. Ο Παραγωγός δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση της παραπάνω αδυναμίας ή να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα επανεξέτασής της προτείνοντας εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης με επαναξιολόγηση της σύνδεσης του σταθμού λαμβάνοντας υπόψη άλλες τεχνικές λύσεις ή προκειμένου η αίτησή του να παραμείνει σε εκκρεμότητα, ο Παραγωγός οφείλει εντός ενός (1) μήνα από τη



γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης να αιτηθεί τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής.

Εφόσον σε συνέχεια του αιτήματος επανεξέτασης χορηγηθεί στον αιτούντα ΟΠΣ, η προθεσμία αποδοχής αυτής εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσής της από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

Αναφορικά με την διάρκεια ισχύος της ΟΠΣ επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- α) Η ΟΠΣ ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της με εξαίρεση τους σταθμούς της περίπτωσης β'.
- β) Η διάρκεια ισχύος της ΟΠΣ των σταθμών, οι οποίοι επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), η οποία καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149).
- γ) Εφόσον εντός της διάρκειας ισχύος της ΟΠΣ εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης για τον σταθμό, η ΟΠΣ παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εντός της διάρκειας ισχύος της ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει πλήρη αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης.

4. Ο Παραγωγός εντός δυο (2) μηνών από την χορήγησή της ΟΠΣ υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως την αποδοχή αυτής, υποβάλλοντας τη σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής, με την οποία η ΟΠΣ καθίσταται δεσμευτική. Σε διαφορετική περίπτωση παύει αυτοδικαίως η ισχύς της ΟΠΣ, καθώς και η ισχύς της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής και γενικότερα όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο, έπειτα από σχετικό αίτημά του στον Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4951/2022.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την αποδοχή της ΟΠΣ, έχει τη δυνατότητα εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγησή της, να αιτηθεί στον Διαχειριστή ΜΔΝ τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής. Εν προκειμένω, παύει μόνο η ΟΠΣ, ενώ παραμένουν σε ισχύ τόσο η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η Άδεια Παραγωγής, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή έγκριση που έχει χορηγηθεί.

Εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Παραγωγό (παρ.3 της παρούσης), ο Διαχειριστής ΜΔΝ χορηγεί εκ νέου ΟΠΣ προτείνοντας εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης, όταν είναι τεχνικά εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική ανάπτυξη του Συστήματος.

Επιπλέον, αναφορικά με κοινά αιτήματα για ΟΠΣ για τη σύνδεση δύο (2) ή και περισσότερων σταθμών από διαφορετικούς κατόχους στο Δίκτυο, η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστραφεί στους Παραγωγούς μετά από αίτημά τους, εάν εντός ενός (1) έτους από την έκδοσή της δηλωθεί εγγράφως υπαναχώρηση, έστω και



ενός εξ αυτών για την κατασκευή του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται και η σχετική Άδεια Παραγωγής ή η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων.

5. Ο Παραγωγός εκκινεί τις διαδικασίες για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης.
6. Ο Παραγωγός υποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ [αίτηση](#) για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης εφόσον η ΟΠΣ είναι εν ισχύ. Η αίτηση συνοδεύεται από το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έντυπο αίτησης καθώς επίσης και από τα αναγραφόμενα σε αυτό δικαιολογητικά.
7. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπογράφει Σύμβαση Σύνδεσης με τον Παραγωγό εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος με πλήρη φάκελο.
Για σταθμούς οι οποίοι συνδέονται στην Υψηλή Τάση η Σύμβαση Σύνδεσης δύναται να χωρίζεται σε Κύριο Τεύχος και Συμπλήρωμα. Στην περίπτωση αυτή το Κύριο Τεύχος υπογράφεται εντός δύο (2) μηνών και το Συμπλήρωμα εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή των σχετικού αιτημάτων με πλήρη φάκελο.

Παράλληλα με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, ο Παραγωγός οφείλει να καταβάλλει το σύνολο του συμβατικού τιμήματος που αφορά στο τμήμα ή σύνολο των έργων που κατασκευάζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ, με ανώτατο όριο τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Εάν το κόστος των έργων σύνδεσης είναι άνω των 250.000€, ο τρόπος καταβολής του επιπλέον ποσού καθορίζεται στην Σύμβαση Σύνδεσης.

Η Σύμβαση Σύνδεσης μετά την υπογραφή της κοινοποιείται στην ΡΑΑΕΥ.

8. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εντός είκοσι (20) ημερών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης ενημερώνει τον φορέα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής, ούτως ώστε αυτή να μειωθεί στο ένα τέταρτο (1/4) του αρχικού ποσού.
9. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υλοποιεί τα έργα σύνδεσης σε χρόνο που δεν υπερβαίνει από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης:
 - α) τους έξι (6) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης, και αφορά αποκλειστικά εργασίες για επέκταση ή ενίσχυση δικτύου μέχρι διακόσια μέτρα (200 μ.),
 - β) τους εννέα (9) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης,
 - γ) τους δεκαοκτώ (18) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης.
 - δ) Τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα και δεν απαιτούνται έργα γραμμών μεταφοράς άνω του ενός (1) χιλιομέτρου ή έργα υπερυψηλής τάσης.
 - ε) Τους τριάντα έξι (36) μήνες για τους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα, εφόσον απαιτούνται έργα γραμμών μεταφοράς άνω του ενός (1) χιλιομέτρου ή έργα υπερυψηλής τάσης.



10. Ο Παραγωγός υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή ΜΔΝ για σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης κατάλληλης μορφής κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Τα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.
11. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπογράφει με τον Παραγωγό τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης κατάλληλης μορφής.
12. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η ηλεκτρίση του διασυνδεδετικού δικτύου Μέσης Τάσης αρμοδιότητας Παραγωγού και των βοηθητικών διατάξεων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, μπορεί αυτή να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη σύνδεση που προδιαγράφεται για το σημείο σύνδεσης του σταθμού, για την πραγματοποίηση δοκιμών και την επιβεβαίωση της ασφάλειας του εξοπλισμού, προ της θέσης του σταθμού σε λειτουργία.
Για τον σκοπό αυτό ο Παραγωγός εφόσον κατέχει Άδεια Εγκατάστασης και Σύμβαση Σύνδεσης, υποβάλλει αίτηση για Προσωρινή Σύνδεση στην αρμόδια περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό.
Η τοπική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ εντός είκοσι (20) ημερών υλοποιεί το αίτημα του Παραγωγού, ηλεκτρίζοντας προσωρινά τις εγκαταστάσεις του, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εκδίδοντας Βεβαίωση Ενεργοποίησης Λειτουργίας. Η εν λόγω Προσωρινή Σύνδεση της εγκατάστασης δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ενεργοποίηση του Σταθμού και θέση αυτού σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία και συνεπώς κατά τη διάρκεια της δεν επιτρέπονται η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του σταθμού και η έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο.
13. Ο Παραγωγός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης υποβάλει [αίτηση](#) Δήλωσης Ετοιμότητας στον Διαχειριστή ΜΔΝ καταθέτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 - Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης.
 - Την άδεια εγκατάστασης.
 - Αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης και το αποδεικτικό καταβολής του κόστους σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο με βάση τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης.
 - Δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου, συνοδευόμενη από την σχετική έκθεση αυτοψίας.

Σημειώνεται ότι ως ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, νοείται η ολοκλήρωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για τη θέση του σταθμού σε λειτουργία, από τις οποίες μπορεί να εξαιρούνται:

- Τα έργα σύνδεσης όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.
- Τα διασυνδεδετικά καλώδια από τον κεντρικό διακόπτη του σταθμού μέχρι το σημείο διασύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο.
- Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τα συστήματα παρακολούθησης.

14. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει Δήλωση Ετοιμότητας, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 13 της παρούσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας, στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Όταν δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών.
 - β) Ή όταν εντός των δεκαπέντε (15) ημερών προκύπτει αλλαγή στην Τιμή Αναφοράς.Εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Εργασιών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει τον φορέα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής, ούτως ώστε να επιστραφεί στον Παραγωγό και το υπόλοιπο 1/4 της εγγυητικής επιστολής.
15. Ο Παραγωγός, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού και των έργων σύνδεσης τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο ίδιος ή άλλος παραγωγός, υποβάλλει [αίτηση](#) στον Διαχειριστή ΜΔΝ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης και θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έντυπο.
16. Η αρμόδια περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον Παραγωγό, με κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για τον επιτυχή έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
17. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον Παραγωγό, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έναρξης του 20ήμερου προγράμματος και με τυχόν επικαιροποίηση των απαιτήσεων του συστήματος εποπτείας και ελέγχου του Σταθμού, το οποίο προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης.
18. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ ελέγχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αρμοδιότητάς της και εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίησή τους, εκδίδει το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο συνυπογράφει με τον εκπρόσωπο του Παραγωγού και το κοινοποιεί στην αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ.
19. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον Παραγωγό, την οποία κοινοποιεί στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της σύνδεσης του Σταθμού.
20. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει την ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης και αποστέλλει την σχετική εντολή τοποθέτησής της.
21. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην ηλεκτρίση των εγκαταστάσεων του Σταθμού και εκδίδει Βεβαίωση Ηλεκτρίσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενεργοποίησης. Στην Βεβαίωση ηλεκτρίσης αναγράφεται η ημερομηνία ηλεκτρίσης, η οποία λογίζεται ως ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.



Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας ο σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας που έχει αποσταλεί από την ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.

22. Εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Ηλέκτρισης, αν προηγουμένως δεν είχε εκδοθεί Βεβαίωση Ολοκλήρωσης εργασιών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει τον φορέα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής, ούτως ώστε να επιστραφεί στον Παραγωγό και το υπόλοιπο 1/4 της εγγυητικής επιστολής.
23. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ετοιμότητας του Παραγωγού, με εμφανείς και σημαντικές ελλείψεις ή παρατυπίες στην κατασκευή του Σταθμού ή και των έργων σύνδεσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης, διακόπτεται η σύνδεση του Σταθμού, με προσήκουσα έγγραφη ενημέρωση του παραγωγού στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι αποσύνδεσης.
Σε περίπτωση κατά την οποία είχε προηγουμένως εκδοθεί Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών, αυτή ανακαλείται και η Τιμή Αναφοράς με την οποία θα εκκαθαρίζεται ο σταθμός καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία, μειωμένη κατά 5%.
Επιπλέον, αν διαπιστωθούν από το ΔΕΔΔΗΕ προβλήματα ή ανωμαλίες στο Δίκτυο ΜΔΝ από την παράλληλη λειτουργία του σταθμού, ή δεν λειτουργεί το σύστημα εποπτείας και ελέγχου ή/και το σύστημα τηλεπικοινωνιών-τηλεχειρισμών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα διακόπτει τη σύνδεση ή μέρος αυτής, ενημερώνοντας εγγράφως τον Παραγωγό.
24. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η συνολική περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διαρκεί έως έξι (6) μήνες και το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Παραγωγού κατά τέσσερις (4) μήνες. Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνεται η περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών κατά την οποία οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν αδιάλειπτα χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα.
25. Ο Παραγωγός υποβάλλει ταυτόχρονα στην αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ και στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας, πριν τη λήξη του 20ήμερου προγράμματος ή αίτηση ολιγοήμερης παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έντυπο.
26. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ προγραμματίζουν και διεξάγουν αυτοψία και ελέγχους των εγκαταστάσεων του Παραγωγού εντός ενός (1) μήνα από την αίτηση για έκδοση βεβαίωσης περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας του Παραγωγού. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου και μετά από λειτουργία του Σταθμού, του συστήματος εποπτείας και ελέγχου και λοιπών έργων σύνδεσης επί δεκαπέντε (15) συνεχείς ημέρες χωρίς προβλήματα, η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, εκδίδει και αποστέλλει στον Παραγωγό βεβαίωση περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας του Σταθμού, με κοινοποίηση στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.



27. Μετά την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του Σταθμού, ο Παραγωγός εξοφλείται από το ΔΕΔΔΗΕ για την διοχετευθείσα και τιμολογηθείσα ηλεκτρική ενέργεια στο Δίκτυο ΜΔΝ από τον Σταθμό κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας του.
28. Μετά την ενεργοποίηση του Σταθμού η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υπολογίζει τον απολογισμό του κόστους των έργων σύνδεσης και ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό με κοινοποίηση στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΤΠ και στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.