

ΣΤ. Διαδικασία πρόσβασης στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για Σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 (ΦΕΚ Β' 6351/30.12.2021)

Ο Παραγωγός μετά την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (εφόσον απαιτείται), ενημερώνει τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει τον εν λόγω σταθμό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται **αποκλειστικά ηλεκτρονικά**, συνοδευόμενες από το σχετικό έντυπο αίτησης και τα αναφερόμενα σε αυτό δικαιολογητικά.

1. Εφόσον η **αίτηση** είναι πλήρης, **εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία κατάθεσής της, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) ενημερώνει σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της παραπάνω αίτησης.
 - Σε περίπτωση αποδοχής της αιτηθείσας σύνδεσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει στον Κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος τη Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία αναγράφονται οι όροι σύνδεσης, το κόστος σύνδεσης τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης, καθώς και ο χρόνος υλοποίησης τους.
 - Σε περίπτωση απόρριψης της αιτηθείσας σύνδεσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει για τους λόγους της απόρριψης τον Κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος.
2. Ο Κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος οφείλει, εντός **αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Σύμβασης Σύνδεσης**, να την υπογράψει καταβάλλοντας παράλληλα και τη σχετική δαπάνη, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση.

Επισημαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

- Ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης υπέρ του παραγωγού για:
 - **δώδεκα (12) μήνες** για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υ/Σ Υ.Τ. και Μ.Τ., ή
 - **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υ/Σ Υ.Τ. και Μ.Τ. ή επέκτασης Υ/Σ Υ.Τ. και Μ.Τ.
 - Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο Παραγωγός υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήματος δέσμευσης του ηλεκτρικού χώρου:
 - είτε να έχει υποβάλει Δήλωση Ετοιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4414/2016 (Α' 149),
 - είτε να έχει υποβάλει Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο.
3. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υλοποιεί τα έργα σύνδεσης σε χρόνο που δεν υπερβαίνει από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης:
 - Τον ένα (1) μήνα, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

- Τους τέσσερις (4) μήνες, εφόσον απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
4. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος συνάπτει Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσης του κτιρίου όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
 5. Ο Παραγωγός, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, υποβάλλει [αίτηση Δήλωσης Ετοιμότητας](#) στον Διαχειριστή ΜΔΝ καταθέτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 - Αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του Προμηθευτή του.
 - Την απαιτούμενη άδεια που προβλέπεται σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία.
 - Αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης και το αποδεικτικό καταβολής του κόστους σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο με βάση τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης.
 - Δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου, συνοδευόμενη από την σχετική έκθεση αυτοψίας.
- Σημειώνεται ότι ως ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, νοείται η ολοκλήρωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για τη θέση του σταθμού σε λειτουργία, από τις οποίες μπορεί να εξαιρούνται:
- Τα έργα σύνδεσης όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.
 - Τα διασυνδεδετικά καλώδια από τον κεντρικό διακόπτη του σταθμού μέχρι το σημείο διασύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο.
6. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει Δήλωση Ετοιμότητας, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ.5 της παρούσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας, στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Όταν δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών.
 - β) Ή όταν εντός των δεκαπέντε (15) ημερών προκύπτει αλλαγή στην Τιμή Αναφοράς.
 7. Ο Παραγωγός, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού και των έργων σύνδεσης, υποβάλλει [αίτηση](#) στον Διαχειριστή ΜΔΝ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης και θέση του σταθμού σε κανονική λειτουργία συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έντυπο.
 8. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην ηλεκτρίση των εγκαταστάσεων του Σταθμού και εκδίδει Βεβαίωση Ηλεκτρίσης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενεργοποίησης. Στην Βεβαίωση ηλεκτρίσης



αναγράφεται η ημερομηνία ηλέκτρισης, η οποία λογίζεται ως ημερομηνία έναρξης της κανονικής λειτουργίας του σταθμού.

9. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ετοιμότητας του Παραγωγού, και στην περίπτωση κατά την οποία είχε προηγουμένως εκδοθεί Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών, αυτή ανακαλείται και η Τιμή Αναφοράς με την οποία θα εκκαθαρίζεται ο σταθμός καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία, μειωμένη κατά 5%.