

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
29/9/25 0:00	104,71	101,78	2,93	0,00			1	1					1			1	1		1		1	1	29,90	28,59	
29/9/25 1:00	98,46	96,72	1,73	0,00			1		1				1			1	1		1		1	1	28,68	28,61	
29/9/25 2:00	94,86	93,29	1,57	0,00			1		1				1			1	1		1			1	28,32	28,37	
29/9/25 3:00	93,14	92,04	1,10	0,00			1		1				1			1	1		1			1	27,94	27,92	
29/9/25 4:00	92,49	92,04	0,45	0,00			1		1				1			1	1		1			1	27,69	27,69	
29/9/25 5:00	96,89	95,40	1,48	0,00			1		1				1			1	1		1			1	28,95	29,00	
29/9/25 6:00	106,69	103,26	3,43	0,00			1		1				1			1	1		1		1	1	31,37	31,10	
29/9/25 7:00	120,83	117,02	3,34	0,47			1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	32,16	32,03	
29/9/25 8:00	132,64	127,84	3,40	1,39			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	38,28	38,31	
29/9/25 9:00	143,17	132,60	5,57	5,01			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	42,90	42,92	
29/9/25 10:00	149,63	133,99	5,89	9,75			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	44,81	44,87	
29/9/25 11:00	153,99	133,35	7,66	12,98			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	46,15	46,14	
29/9/25 12:00	157,99	130,62	14,47	12,91			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1			1	46,51	46,56	
29/9/25 13:00	157,46	130,09	18,74	8,63			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	47,40	47,21	
29/9/25 14:00	153,49	117,15	21,90	14,45			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	44,79	44,58	
29/9/25 15:00	148,71	113,40	22,65	12,66			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	42,30	42,39	
29/9/25 16:00	148,75	118,11	18,06	12,58			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	43,56	43,48	
29/9/25 17:00	148,89	120,38	21,58	6,93			1	1	1				1	1	1	1		1	1			1	44,90	44,65	
29/9/25 18:00	151,61	127,14	23,21	1,26			1	1	1				1	1	1	1		1	1			1	47,19	45,47	
29/9/25 19:00	158,23	131,88	26,35	0,00				1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	47,44	
29/9/25 20:00	154,14	125,21	28,93	0,00				1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	46,24	
29/9/25 21:00	142,12	118,24	23,87	0,00				1	1				1		1	1		1	1			1	48,55	42,62	
29/9/25 22:00	127,37	102,36	25,00	0,00				1	1				1			1		1	1	1	1	1	48,55	38,23	
29/9/25 23:00	115,05	85,54	29,51	0,00				1	1				1			1		1	1		1	1	48,17	34,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη ΑΕΡ2 λόγω κακοκαιρίας