

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	0,176	0,176					
	01:00	0,165	0,165					
	02:00	0,155	0,155					
	03:00	0,149	0,149					
	04:00	0,143	0,143					
	05:00	0,137	0,137					
	06:00	0,128	0,128					
	07:00	0,136	0,136					
	08:00	0,149	0,149					
	09:00	0,166	0,166					
	10:00	0,183	0,183					
	11:00	0,211	0,211					
	12:00	0,219	0,219					
	13:00	0,218	0,218					
	14:00	0,217	0,217					
	15:00	0,202	0,202					
	16:00	0,200	0,200					
	17:00	0,221	0,221					
	18:00	0,217	0,217					
	19:00	0,235	0,235					
	20:00	0,227	0,227					
	21:00	0,231	0,231					
	22:00	0,205	0,205					
	23:00	0,197	0,153					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	0,183	0,183					
	01:00	0,166	0,166					
	02:00	0,164	0,164					
	03:00	0,156	0,156					
	04:00	0,147	0,147					
	05:00	0,142	0,142					
	06:00	0,135	0,135					
	07:00	0,147	0,147					
	08:00	0,160	0,160					
	09:00	0,166	0,166					
	10:00	0,189	0,189					
	11:00	0,211	0,211					
	12:00	0,223	0,223					
	13:00	0,233	0,233					
	14:00	0,225	0,000	1				1
	15:00	0,227	0,000	1				1
	16:00	0,219	0,000	1				1
	17:00	0,212	0,000	1				1
	18:00	0,229	0,000	1	1			1
	19:00	0,222	0,000	1				1
	20:00	0,229	0,000	1	1			1
	21:00	0,254	0,000	1	1			1
	22:00	0,213	0,000	1				1
	23:00	0,194	0,000	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	0,179	0,000	1				1
	01:00	0,170	0,000	1				1
	02:00	0,159	0,000	1				1
	03:00	0,152	0,000	1				1
	04:00	0,147	0,000					1
	05:00	0,144	0,000					1
	06:00	0,135	0,000					1
	07:00	0,133	0,000					1
	08:00	0,150	0,000	1				1
	09:00	0,178	0,000	1				1
	10:00	0,184	0,000	1				1
	11:00	0,206	0,000	1				1
	12:00	0,213	0,000	1				1
	13:00	0,212	0,000	1				1
	14:00	0,200	0,000	1				1
	15:00	0,194	0,000	1				1
	16:00	0,195	0,000	1				1
	17:00	0,226	0,000	1				1
	18:00	0,219	0,000	1				1
	19:00	0,207	0,000	1				1
	20:00	0,233	0,000	1				1
	21:00	0,257	0,000	1	1			1
	22:00	0,216	0,000	1				1
	23:00	0,200	0,000	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	0,182	0,000	1				1
	01:00	0,176	0,000	1				1
	02:00	0,170	0,000	1				1
	03:00	0,156	0,000	1				1
	04:00	0,151	0,000	1				1
	05:00	0,152	0,000					1
	06:00	0,144	0,000					1
	07:00	0,151	0,000					1
	08:00	0,168	0,000	1				1
	09:00	0,179	0,000	1				1
	10:00	0,192	0,000	1				1
	11:00	0,214	0,000	1				1
	12:00	0,222	0,000	1				1
	13:00	0,225	0,000	1				1
	14:00	0,211	0,000	1				1
	15:00	0,206	0,000	1				1
	16:00	0,216	0,000	1				1
	17:00	0,211	0,000	1				1
	18:00	0,208	0,000	1				1
	19:00	0,210	0,000	1				1
	20:00	0,228	0,000	1	1			1
	21:00	0,248	0,000	1	1			1
	22:00	0,199	0,000	1				1
	23:00	0,189	0,000	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	0,175	0,000	1				1
	01:00	0,172	0,000	1				1
	02:00	0,162	0,000	1				1
	03:00	0,163	0,000	1				1
	04:00	0,161	0,000	1				1
	05:00	0,152	0,000	1				1
	06:00	0,139	0,000					1
	07:00	0,139	0,000					1
	08:00	0,159	0,109					1
	09:00	0,185	0,185					
	10:00	0,189	0,189					
	11:00	0,198	0,198					
	12:00	0,199	0,199					
	13:00	0,226	0,226					
	14:00	0,233	0,233					
	15:00	0,237	0,237					
	16:00	0,238	0,238					
	17:00	0,219	0,219					
	18:00	0,215	0,215					
	19:00	0,214	0,214					
	20:00	0,245	0,245					
	21:00	0,259	0,259					
	22:00	0,213	0,213					
	23:00	0,189	0,189					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	0,180	0,180					
	01:00	0,174	0,174					
	02:00	0,161	0,161					
	03:00	0,157	0,157					
	04:00	0,152	0,152					
	05:00	0,144	0,144					
	06:00	0,131	0,131					
	07:00	0,141	0,141					
	08:00	0,165	0,165					
	09:00	0,179	0,179					
	10:00	0,183	0,183					
	11:00	0,192	0,192					
	12:00	0,207	0,207					
	13:00	0,222	0,222					
	14:00	0,200	0,200					
	15:00	0,218	0,218					
	16:00	0,206	0,206					
	17:00	0,209	0,209					
	18:00	0,224	0,224					
	19:00	0,223	0,223					
	20:00	0,236	0,236					
	21:00	0,252	0,252					
	22:00	0,218	0,218					
	23:00	0,183	0,183					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	0,177	0,177					
	01:00	0,170	0,170					
	02:00	0,159	0,159					
	03:00	0,154	0,154					
	04:00	0,151	0,151					
	05:00	0,148	0,148					
	06:00	0,139	0,139					
	07:00	0,138	0,138					
	08:00	0,155	0,155					
	09:00	0,181	0,181					
	10:00	0,177	0,177					
	11:00	0,206	0,206					
	12:00	0,206	0,206					
	13:00	0,212	0,212					
	14:00	0,205	0,205					
	15:00	0,201	0,201					
	16:00	0,189	0,189					
	17:00	0,194	0,194					
	18:00	0,214	0,214					
	19:00	0,231	0,231					
	20:00	0,240	0,240					
	21:00	0,229	0,229					
	22:00	0,195	0,195					
	23:00	0,178	0,178					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης