

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,097	0,000				1	
	01:00	0,088	0,000				1	
	02:00	0,091	0,000				1	
	03:00	0,087	0,000				1	
	04:00	0,086	0,000				1	
	05:00	0,091	0,000				1	
	06:00	0,084	0,000				1	
	07:00	0,092	0,000				1	
	08:00	0,101	0,078				1	
	09:00	0,104	0,104					
	10:00	0,104	0,104					
	11:00	0,103	0,103					
	12:00	0,114	0,114					
	13:00	0,113	0,113					
	14:00	0,091	0,032				1	
	15:00	0,087	0,000				1	
	16:00	0,083	0,000				1	
	17:00	0,096	0,000				1	
	18:00	0,112	0,000				1	
	19:00	0,135	0,000				1	
	20:00	0,124	0,000				1	
	21:00	0,113	0,000				1	
	22:00	0,106	0,000				1	
	23:00	0,098	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,096	0,000				1	
	01:00	0,088	0,000				1	
	02:00	0,089	0,000				1	
	03:00	0,090	0,000				1	
	04:00	0,085	0,000				1	
	05:00	0,087	0,000				1	
	06:00	0,093	0,000				1	
	07:00	0,091	0,000				1	
	08:00	0,096	0,084				1	
	09:00	0,105	0,105					
	10:00	0,110	0,110					
	11:00	0,115	0,115					
	12:00	0,112	0,112					
	13:00	0,102	0,102					
	14:00	0,096	0,027				1	
	15:00	0,091	0,000				1	
	16:00	0,094	0,000				1	
	17:00	0,103	0,000				1	
	18:00	0,122	0,000				1	
	19:00	0,136	0,000				1	
	20:00	0,125	0,000				1	
	21:00	0,119	0,000				1	
	22:00	0,112	0,000				1	
	23:00	0,103	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,099	0,000				1	
	01:00	0,091	0,000				1	
	02:00	0,093	0,000				1	
	03:00	0,089	0,000				1	
	04:00	0,088	0,000				1	
	05:00	0,091	0,000				1	
	06:00	0,090	0,000				1	
	07:00	0,082	0,000				1	
	08:00	0,083	0,000				1	
	09:00	0,105	0,000				1	
	10:00	0,111	0,000				1	
	11:00	0,119	0,000				1	
	12:00	0,125	0,000				1	
	13:00	0,113	0,000				1	
	14:00	0,093	0,000				1	
	15:00	0,088	0,000				1	
	16:00	0,086	0,000				1	
	17:00	0,095	0,000				1	
	18:00	0,101	0,000				1	
	19:00	0,127	0,000				1	
	20:00	0,127	0,000				1	
	21:00	0,118	0,000				1	
	22:00	0,104	0,000				1	
	23:00	0,103	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,099	0,000				1	
	01:00	0,093	0,000				1	
	02:00	0,091	0,000				1	
	03:00	0,088	0,000				1	
	04:00	0,090	0,000				1	
	05:00	0,086	0,000				1	
	06:00	0,085	0,000				1	
	07:00	0,085	0,000				1	
	08:00	0,096	0,000				1	
	09:00	0,104	0,000				1	
	10:00	0,116	0,000				1	
	11:00	0,131	0,000				1	
	12:00	0,130	0,000				1	
	13:00	0,109	0,000				1	
	14:00	0,093	0,000				1	
	15:00	0,087	0,000				1	
	16:00	0,082	0,000				1	
	17:00	0,082	0,000				1	
	18:00	0,087	0,000				1	
	19:00	0,118	0,000				1	
	20:00	0,126	0,000				1	
	21:00	0,111	0,000				1	
	22:00	0,104	0,000				1	
	23:00	0,103	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,095	0,000				1	
	01:00	0,085	0,000				1	
	02:00	0,086	0,000				1	
	03:00	0,086	0,000				1	
	04:00	0,082	0,000				1	
	05:00	0,086	0,000				1	
	06:00	0,087	0,000				1	
	07:00	0,088	0,000				1	
	08:00	0,096	0,080				1	
	09:00	0,094	0,094					
	10:00	0,096	0,096					
	11:00	0,106	0,106					
	12:00	0,115	0,115					
	13:00	0,101	0,101					
	14:00	0,085	0,034				1	
	15:00	0,085	0,000				1	
	16:00	0,094	0,000				1	
	17:00	0,096	0,000				1	
	18:00	0,107	0,000				1	
	19:00	0,144	0,000				1	
	20:00	0,135	0,000				1	
	21:00	0,121	0,000				1	
	22:00	0,104	0,000				1	
	23:00	0,094	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,088	0,000				1	
	01:00	0,084	0,000				1	
	02:00	0,085	0,000				1	
	03:00	0,084	0,000				1	
	04:00	0,086	0,000				1	
	05:00	0,084	0,000				1	
	06:00	0,086	0,000				1	
	07:00	0,087	0,000				1	
	08:00	0,089	0,032				1	
	09:00	0,099	0,099					
	10:00	0,095	0,095					
	11:00	0,116	0,116					
	12:00	0,112	0,112					
	13:00	0,108	0,108					
	14:00	0,093	0,093					
	15:00	0,084	0,084					
	16:00	0,084	0,084					
	17:00	0,092	0,092					
	18:00	0,116	0,116					
	19:00	0,141	0,141					
	20:00	0,133	0,133					
	21:00	0,120	0,120					
	22:00	0,112	0,112					
	23:00	0,100	0,100					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α ν τ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,094	0,094					
	01:00	0,091	0,091					
	02:00	0,087	0,087					
	03:00	0,090	0,090					
	04:00	0,089	0,057					
	05:00	0,094	0,040				1	
	06:00	0,093	0,093					
	07:00	0,096	0,096					
	08:00	0,111	0,111					
	09:00	0,114	0,111					
	10:00	0,119	0,031				1	
	11:00	0,115	0,089				1	
	12:00	0,116	0,116					
	13:00	0,108	0,108					
	14:00	0,095	0,095					
	15:00	0,096	0,096					
	16:00	0,092	0,092					
	17:00	0,097	0,037				1	
	18:00	0,120	0,120					
	19:00	0,137	0,137					
	20:00	0,141	0,141					
	21:00	0,128	0,128					
	22:00	0,112	0,108				1	
	23:00	0,111	0,013				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης