

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,100	0,004				1	
	01:00	0,095	0,000				1	
	02:00	0,092	0,000				1	
	03:00	0,089	0,000				1	
	04:00	0,088	0,000				1	
	05:00	0,088	0,000				1	
	06:00	0,094	0,000				1	
	07:00	0,093	0,000				1	
	08:00	0,098	0,000				1	
	09:00	0,091	0,067				1	
	10:00	0,097	0,062				1	
	11:00	0,104	0,079				1	
	12:00	0,109	0,107				1	
	13:00	0,109	0,026				1	
	14:00	0,091	0,091					
	15:00	0,075	0,005				1	
	16:00	0,078	0,000				1	
	17:00	0,086	0,000				1	
	18:00	0,095	0,000				1	
	19:00	0,120	0,000				1	
	20:00	0,119	0,000				1	
	21:00	0,117	0,000				1	
	22:00	0,107	0,000				1	
	23:00	0,101	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α Π Ρ Α Γ Ω Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,094	0,000				1	
	01:00	0,091	0,000				1	
	02:00	0,088	0,000				1	
	03:00	0,084	0,000				1	
	04:00	0,089	0,000				1	
	05:00	0,088	0,000				1	
	06:00	0,088	0,000				1	
	07:00	0,087	0,000				1	
	08:00	0,090	0,000				1	
	09:00	0,092	0,000				1	
	10:00	0,089	0,000				1	
	11:00	0,097	0,020				1	
	12:00	0,101	0,101					
	13:00	0,107	0,107					
	14:00	0,089	0,089					
	15:00	0,085	0,085					
	16:00	0,086	0,086					
	17:00	0,094	0,094					
	18:00	0,099	0,099					
	19:00	0,121	0,121					
	20:00	0,125	0,125					
	21:00	0,110	0,110					
	22:00	0,107	0,107					
	23:00	0,102	0,102					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,092	0,092					
	01:00	0,089	0,089					
	02:00	0,089	0,089					
	03:00	0,085	0,085					
	04:00	0,089	0,089					
	05:00	0,085	0,085					
	06:00	0,082	0,082					
	07:00	0,080	0,080					
	08:00	0,083	0,083					
	09:00	0,096	0,096					
	10:00	0,122	0,122					
	11:00	0,113	0,113					
	12:00	0,114	0,114					
	13:00	0,100	0,100					
	14:00	0,086	0,086					
	15:00	0,084	0,084					
	16:00	0,084	0,084					
	17:00	0,107	0,107					
	18:00	0,108	0,108					
	19:00	0,132	0,132					
	20:00	0,133	0,133					
	21:00	0,113	0,113					
	22:00	0,107	0,107					
	23:00	0,102	0,102					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,090	0,090					
	01:00	0,089	0,089					
	02:00	0,088	0,088					
	03:00	0,088	0,088					
	04:00	0,088	0,088					
	05:00	0,088	0,088					
	06:00	0,088	0,088					
	07:00	0,078	0,078					
	08:00	0,086	0,086					
	09:00	0,104	0,104					
	10:00	0,111	0,111					
	11:00	0,114	0,114					
	12:00	0,121	0,121					
	13:00	0,107	0,107					
	14:00	0,092	0,092					
	15:00	0,094	0,094					
	16:00	0,093	0,093					
	17:00	0,101	0,101					
	18:00	0,093	0,093					
	19:00	0,116	0,116					
	20:00	0,124	0,124					
	21:00	0,113	0,113					
	22:00	0,111	0,111					
	23:00	0,127	0,103					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,091	0,091					
	01:00	0,088	0,088					
	02:00	0,087	0,087					
	03:00	0,084	0,084					
	04:00	0,085	0,085					
	05:00	0,088	0,088					
	06:00	0,090	0,090					
	07:00	0,088	0,033				1	
	08:00	0,092	0,067				1	
	09:00	0,091	0,088				1	
	10:00	0,097	0,009				1	
	11:00	0,094	0,094					
	12:00	0,101	0,101					
	13:00	0,102	0,102					
	14:00	0,094	0,094					
	15:00	0,089	0,089					
	16:00	0,086	0,086					
	17:00	0,092	0,092					
	18:00	0,105	0,065				1	
	19:00	0,133	0,000				1	
	20:00	0,133	0,000				1	
	21:00	0,115	0,000				1	
	22:00	0,117	0,000				1	
	23:00	0,103	0,003				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,103	0,012				1	
	01:00	0,099	0,011				1	
	02:00	0,098	0,010				1	
	03:00	0,101	0,014				1	
	04:00	0,100	0,012				1	
	05:00	0,098	0,010				1	
	06:00	0,103	0,015				1	
	07:00	0,093	0,006				1	
	08:00	0,098	0,010				1	
	09:00	0,106	0,022				1	
	10:00	0,108	0,108					
	11:00	0,115	0,115					
	12:00	0,112	0,112					
	13:00	0,121	0,121					
	14:00	0,105	0,105					
	15:00	0,098	0,098					
	16:00	0,091	0,091					
	17:00	0,098	0,098					
	18:00	0,106	0,070				1	
	19:00	0,136	0,028				1	
	20:00	0,146	0,046				1	
	21:00	0,133	0,021				1	
	22:00	0,118	0,022				1	
	23:00	0,117	0,030				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,105	0,012				1	
	01:00	0,101	0,011				1	
	02:00	0,105	0,017				1	
	03:00	0,101	0,010				1	
	04:00	0,104	0,011				1	
	05:00	0,103	0,011				1	
	06:00	0,106	0,015				1	
	07:00	0,101	0,011				1	
	08:00	0,108	0,017				1	
	09:00	0,110	0,084				1	
	10:00	0,116	0,116					
	11:00	0,112	0,112					
	12:00	0,109	0,109					
	13:00	0,102	0,102					
	14:00	0,089	0,089					
	15:00	0,087	0,087					
	16:00	0,088	0,088					
	17:00	0,094	0,094					
	18:00	0,098	0,098					
	19:00	0,131	0,131					
	20:00	0,134	0,134					
	21:00	0,124	0,124					
	22:00	0,117	0,117					
	23:00	0,105	0,105					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης