

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,097	0,097					
	01:00	0,093	0,093					
	02:00	0,094	0,094					
	03:00	0,086	0,086					
	04:00	0,089	0,089					
	05:00	0,089	0,089					
	06:00	0,092	0,092					
	07:00	0,089	0,089					
	08:00	0,091	0,091					
	09:00	0,097	0,097					
	10:00	0,109	0,109					
	11:00	0,112	0,112					
	12:00	0,114	0,114					
	13:00	0,102	0,102					
	14:00	0,088	0,088					
	15:00	0,087	0,087					
	16:00	0,084	0,084					
	17:00	0,091	0,091					
	18:00	0,108	0,108					
	19:00	0,127	0,127					
	20:00	0,126	0,126					
	21:00	0,110	0,110					
	22:00	0,104	0,104					
	23:00	0,104	0,104					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α ν α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,094	0,094					
	01:00	0,090	0,090					
	02:00	0,088	0,088					
	03:00	0,089	0,089					
	04:00	0,087	0,087					
	05:00	0,086	0,086					
	06:00	0,092	0,092					
	07:00	0,093	0,093					
	08:00	0,100	0,100					
	09:00	0,104	0,104					
	10:00	0,113	0,113					
	11:00	0,107	0,107					
	12:00	0,108	0,108					
	13:00	0,119	0,119					
	14:00	0,094	0,094					
	15:00	0,089	0,089					
	16:00	0,084	0,084					
	17:00	0,108	0,108					
	18:00	0,126	0,126					
	19:00	0,154	0,154					
	20:00	0,142	0,142					
	21:00	0,128	0,128					
	22:00	0,119	0,119					
	23:00	0,133	0,105					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ ρ ε μ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,097	0,097					
	01:00	0,092	0,092					
	02:00	0,093	0,093					
	03:00	0,086	0,086					
	04:00	0,085	0,085					
	05:00	0,091	0,091					
	06:00	0,096	0,096					
	07:00	0,103	0,103					
	08:00	0,098	0,098					
	09:00	0,113	0,113					
	10:00	0,100	0,100					
	11:00	0,114	0,114					
	12:00	0,144	0,111				1	
	13:00	0,128	0,000				1	
	14:00	0,108	0,004				1	
	15:00	0,101	0,101					
	16:00	0,093	0,093					
	17:00	0,093	0,093					
	18:00	0,116	0,116					
	19:00	0,135	0,057				1	
	20:00	0,141	0,000				1	
	21:00	0,128	0,000				1	
	22:00	0,120	0,000				1	
	23:00	0,110	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,109	0,000				1	
	01:00	0,102	0,000				1	
	02:00	0,103	0,000				1	
	03:00	0,102	0,000				1	
	04:00	0,097	0,000				1	
	05:00	0,098	0,000				1	
	06:00	0,100	0,000				1	
	07:00	0,086	0,000				1	
	08:00	0,094	0,000				1	
	09:00	0,109	0,042				1	
	10:00	0,123	0,123					
	11:00	0,142	0,142					
	12:00	0,140	0,140					
	13:00	0,119	0,119					
	14:00	0,105	0,105					
	15:00	0,112	0,112					
	16:00	0,108	0,108					
	17:00	0,108	0,108					
	18:00	0,114	0,114					
	19:00	0,137	0,137					
	20:00	0,141	0,141					
	21:00	0,135	0,135					
	22:00	0,124	0,124					
	23:00	0,111	0,111					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,104	0,104					
	01:00	0,103	0,103					
	02:00	0,099	0,099					
	03:00	0,098	0,098					
	04:00	0,101	0,101					
	05:00	0,098	0,098					
	06:00	0,100	0,100					
	07:00	0,096	0,096					
	08:00	0,099	0,099					
	09:00	0,094	0,094					
	10:00	0,108	0,108					
	11:00	0,112	0,112					
	12:00	0,107	0,107					
	13:00	0,108	0,108					
	14:00	0,092	0,092					
	15:00	0,092	0,092					
	16:00	0,084	0,084					
	17:00	0,096	0,096					
	18:00	0,099	0,099					
	19:00	0,138	0,138					
	20:00	0,129	0,129					
	21:00	0,125	0,125					
	22:00	0,107	0,107					
	23:00	0,098	0,098					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,100	0,100					
	01:00	0,092	0,092					
	02:00	0,092	0,092					
	03:00	0,088	0,088					
	04:00	0,088	0,088					
	05:00	0,091	0,091					
	06:00	0,098	0,098					
	07:00	0,091	0,091					
	08:00	0,100	0,100					
	09:00	0,100	0,100					
	10:00	0,106	0,106					
	11:00	0,108	0,108					
	12:00	0,102	0,102					
	13:00	0,106	0,106					
	14:00	0,087	0,087					
	15:00	0,088	0,088					
	16:00	0,087	0,087					
	17:00	0,100	0,100					
	18:00	0,114	0,114					
	19:00	0,147	0,147					
	20:00	0,138	0,138					
	21:00	0,131	0,131					
	22:00	0,123	0,123					
	23:00	0,110	0,110					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,103	0,103					
	01:00	0,102	0,102					
	02:00	0,099	0,099					
	03:00	0,096	0,068				1	
	04:00	0,096	0,000				1	
	05:00	0,096	0,000				1	
	06:00	0,099	0,000				1	
	07:00	0,106	0,000				1	
	08:00	0,099	0,000				1	
	09:00	0,105	0,000				1	
	10:00	0,109	0,005				1	
	11:00	0,120	0,120					
	12:00	0,115	0,115					
	13:00	0,105	0,105					
	14:00	0,102	0,102					
	15:00	0,102	0,102					
	16:00	0,091	0,091					
	17:00	0,097	0,097					
	18:00	0,109	0,109					
	19:00	0,136	0,136					
	20:00	0,125	0,125					
	21:00	0,117	0,117					
	22:00	0,108	0,108					
	23:00	0,103	0,103					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης