

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	0,261	0,000	1	1		1	
	01:00	0,246	0,000	1	1		1	
	02:00	0,241	0,000	1	1		1	
	03:00	0,221	0,000	1			1	
	04:00	0,208	0,000	1			1	
	05:00	0,191	0,000	1			1	
	06:00	0,163	0,000	1			1	
	07:00	0,165	0,000	1			1	
	08:00	0,175	0,120	1			1	
	09:00	0,206	0,206					
	10:00	0,218	0,218					
	11:00	0,233	0,233					
	12:00	0,265	0,265					
	13:00	0,302	0,302					
	14:00	0,299	0,299					
	15:00	0,312	0,312					
	16:00	0,300	0,300					
	17:00	0,267	0,267					
	18:00	0,263	0,263					
	19:00	0,248	0,248					
	20:00	0,233	0,233					
	21:00	0,253	0,253					
	22:00	0,253	0,253					
	23:00	0,319	0,254	1	1			1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	0,246	0,246					
	01:00	0,238	0,238					
	02:00	0,226	0,226					
	03:00	0,214	0,214					
	04:00	0,200	0,200					
	05:00	0,188	0,188					
	06:00	0,159	0,159					
	07:00	0,152	0,152					
	08:00	0,168	0,168					
	09:00	0,197	0,197					
	10:00	0,208	0,208					
	11:00	0,229	0,229					
	12:00	0,249	0,249					
	13:00	0,264	0,264					
	14:00	0,265	0,090	1	1			1
	15:00	0,276	0,000	1	1			1
	16:00	0,263	0,000	1	1			1
	17:00	0,260	0,000	1	1			1
	18:00	0,246	0,000	1	1			1
	19:00	0,229	0,000	1	1			1
	20:00	0,223	0,000	1	1			1
	21:00	0,267	0,000	1	1			1
	22:00	0,263	0,000	1	1			1
	23:00	0,261	0,000	1	1			1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	0,242	0,000	1	1			1
	01:00	0,223	0,000	1				1
	02:00	0,216	0,000	1				1
	03:00	0,204	0,000	1				1
	04:00	0,193	0,000	1				1
	05:00	0,184	0,000	1				1
	06:00	0,157	0,000	1				1
	07:00	0,155	0,000	1				1
	08:00	0,164	0,000	1				1
	09:00	0,185	0,000	1				1
	10:00	0,203	0,000	1				1
	11:00	0,231	0,000	1	1			1
	12:00	0,252	0,000	1	1			1
	13:00	0,267	0,000	1	1			1
	14:00	0,250	0,000	1	1			1
	15:00	0,257	0,000	1	1			1
	16:00	0,241	0,000	1	1			1
	17:00	0,248	0,000	1	1			1
	18:00	0,237	0,000	1	1			1
	19:00	0,222	0,000	1				1
	20:00	0,211	0,000	1				1
	21:00	0,243	0,000	1	1			1
	22:00	0,237	0,000	1	1			1
	23:00	0,218	0,000	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	0,205	0,000	1				1
	01:00	0,194	0,000	1				1
	02:00	0,187	0,000	1				1
	03:00	0,183	0,000	1				1
	04:00	0,174	0,000	1				1
	05:00	0,166	0,000	1				1
	06:00	0,145	0,000					1
	07:00	0,155	0,000					1
	08:00	0,169	0,000	1				1
	09:00	0,172	0,000	1				1
	10:00	0,179	0,000	1				1
	11:00	0,206	0,000	1				1
	12:00	0,233	0,000	1				1
	13:00	0,268	0,000	1	1			1
	14:00	0,260	0,000	1	1			1
	15:00	0,263	0,000	1	1			1
	16:00	0,256	0,000	1	1			1
	17:00	0,232	0,000	1				1
	18:00	0,218	0,000	1				1
	19:00	0,221	0,000	1				1
	20:00	0,223	0,000	1				1
	21:00	0,248	0,000	1	1			1
	22:00	0,228	0,000	1	1			1
	23:00	0,224	0,000	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	0,216	0,000	1				1
	01:00	0,203	0,000	1				1
	02:00	0,186	0,000	1				1
	03:00	0,178	0,000	1				1
	04:00	0,169	0,000	1				1
	05:00	0,166	0,000	1				1
	06:00	0,151	0,000	1				1
	07:00	0,154	0,000	1				1
	08:00	0,156	0,105					1
	09:00	0,176	0,176					
	10:00	0,200	0,200					
	11:00	0,223	0,223					
	12:00	0,237	0,237					
	13:00	0,256	0,256					
	14:00	0,240	0,240					
	15:00	0,252	0,252					
	16:00	0,242	0,242					
	17:00	0,243	0,243					
	18:00	0,244	0,244					
	19:00	0,249	0,249					
	20:00	0,238	0,110	1	1			1
	21:00	0,267	0,030	1	1			1
	22:00	0,241	0,192					
	23:00	0,275	0,222	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	0,213	0,153					1
	01:00	0,210	0,210					
	02:00	0,186	0,186					
	03:00	0,015	0,000					
	04:00	0,103	0,002	1	1			1
	05:00	0,129	0,000	1	1			1
	06:00	0,141	0,000					1
	07:00	0,155	0,000					1
	08:00	0,170	0,000	1				1
	09:00	0,184	0,000	1				1
	10:00	0,191	0,000	1				1
	11:00	0,219	0,000	1				1
	12:00	0,257	0,000	1	1			1
	13:00	0,275	0,000	1	1			1
	14:00	0,276	0,000	1	1			1
	15:00	0,268	0,000	1	1			1
	16:00	0,250	0,000	1	1			1
	17:00	0,240	0,000	1	1			1
	18:00	0,230	0,000	1				1
	19:00	0,246	0,000	1	1			1
	20:00	0,234	0,000	1	1			1
	21:00	0,267	0,000	1	1			1
	22:00	0,241	0,000	1	1			1
	23:00	0,221	0,000	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	0,212	0,000	1				1
	01:00	0,207	0,000	1				1
	02:00	0,193	0,000	1				1
	03:00	0,179	0,000	1				1
	04:00	0,172	0,000	1				1
	05:00	0,160	0,000	1				1
	06:00	0,146	0,000	1				1
	07:00	0,159	0,000	1				1
	08:00	0,166	0,098	1				1
	09:00	0,175	0,175					
	10:00	0,188	0,188					
	11:00	0,207	0,207					
	12:00	0,231	0,231					
	13:00	0,268	0,268					
	14:00	0,253	0,084	1	1			1
	15:00	0,246	0,000	1	1			1
	16:00	0,238	0,000	1	1			1
	17:00	0,244	0,000	1	1			1
	18:00	0,235	0,000	1	1			1
	19:00	0,236	0,000	1	1			1
	20:00	0,238	0,000	1	1			1
	21:00	0,262	0,000	1	1			1
	22:00	0,242	0,000	1	1			1
	23:00	0,237	0,000	1				1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης