

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ ε σ υ λ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	0,138	0,138					
	01:00	0,130	0,130					
	02:00	0,130	0,130					
	03:00	0,120	0,120					
	04:00	0,117	0,117					
	05:00	0,116	0,116					
	06:00	0,107	0,107					
	07:00	0,109	0,109					
	08:00	0,129	0,129					
	09:00	0,146	0,146					
	10:00	0,153	0,153					
	11:00	0,171	0,171					
	12:00	0,169	0,169					
	13:00	0,163	0,163					
	14:00	0,141	0,141					
	15:00	0,142	0,142					
	16:00	0,137	0,137					
	17:00	0,147	0,147					
	18:00	0,165	0,165					
	19:00	0,182	0,182					
	20:00	0,192	0,192					
	21:00	0,191	0,178					
	22:00	0,171	0,119					
	23:00	0,180	0,145					1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	0,134	0,134					
	01:00	0,133	0,133					
	02:00	0,126	0,126					
	03:00	0,122	0,122					
	04:00	0,113	0,113					
	05:00	0,111	0,111					
	06:00	0,109	0,109					
	07:00	0,111	0,111					
	08:00	0,123	0,123					
	09:00	0,145	0,145					
	10:00	0,151	0,151					
	11:00	0,162	0,162					
	12:00	0,178	0,178					
	13:00	0,171	0,171					
	14:00	0,157	0,054	1			1	
	15:00	0,144	0,000				1	
	16:00	0,143	0,000				1	
	17:00	0,149	0,000	1			1	
	18:00	0,155	0,000	1			1	
	19:00	0,184	0,000	1			1	
	20:00	0,213	0,000	1			1	
	21:00	0,187	0,000	1			1	
	22:00	0,163	0,000	1			1	
	23:00	0,146	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	0,135	0,000				1	
	01:00	0,132	0,000				1	
	02:00	0,127	0,000				1	
	03:00	0,122	0,000				1	
	04:00	0,118	0,000				1	
	05:00	0,118	0,000				1	
	06:00	0,106	0,000				1	
	07:00	0,117	0,000				1	
	08:00	0,136	0,000				1	
	09:00	0,149	0,000	1			1	
	10:00	0,159	0,000	1			1	
	11:00	0,161	0,000	1			1	
	12:00	0,176	0,000	1			1	
	13:00	0,180	0,000	1			1	
	14:00	0,160	0,000	1			1	
	15:00	0,151	0,000	1			1	
	16:00	0,155	0,000	1			1	
	17:00	0,162	0,000	1			1	
	18:00	0,170	0,000	1			1	
	19:00	0,188	0,000	1			1	
	20:00	0,205	0,000	1			1	
	21:00	0,183	0,000	1			1	
	22:00	0,154	0,000	1			1	
	23:00	0,145	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	0,138	0,000				1	
	01:00	0,131	0,000				1	
	02:00	0,127	0,000				1	
	03:00	0,122	0,000				1	
	04:00	0,119	0,000				1	
	05:00	0,129	0,000				1	
	06:00	0,118	0,000				1	
	07:00	0,115	0,000				1	
	08:00	0,131	0,000				1	
	09:00	0,155	0,000		1		1	
	10:00	0,160	0,000	1			1	
	11:00	0,184	0,000	1			1	
	12:00	0,188	0,000	1			1	
	13:00	0,177	0,000	1			1	
	14:00	0,154	0,000	1			1	
	15:00	0,160	0,000	1			1	
	16:00	0,165	0,000	1			1	
	17:00	0,157	0,000	1			1	
	18:00	0,164	0,000	1			1	
	19:00	0,152	0,000	1			1	
	20:00	0,184	0,000				1	
	21:00	0,186	0,000				1	
	22:00	0,161	0,000		1		1	
	23:00	0,144	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,146	0,042				1	
	01:00	0,134	0,134					
	02:00	0,121	0,121					
	03:00	0,119	0,119					
	04:00	0,119	0,119					
	05:00	0,119	0,119					
	06:00	0,117	0,117					
	07:00	0,115	0,115					
	08:00	0,129	0,129					
	09:00	0,142	0,142					
	10:00	0,149	0,149					
	11:00	0,168	0,168					
	12:00	0,167	0,167					
	13:00	0,163	0,163					
	14:00	0,159	0,159					
	15:00	0,156	0,156					
	16:00	0,158	0,158					
	17:00	0,158	0,028		1		1	
	18:00	0,149	0,000		1		1	
	19:00	0,157	0,000		1		1	
	20:00	0,183	0,000		1		1	
	21:00	0,178	0,000		1		1	
	22:00	0,148	0,000				1	
	23:00	0,147	0,000				1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,134	0,000				1	
	01:00	0,124	0,000				1	
	02:00	0,118	0,000				1	
	03:00	0,116	0,000				1	
	04:00	0,113	0,000				1	
	05:00	0,113	0,000				1	
	06:00	0,111	0,000				1	
	07:00	0,107	0,000				1	
	08:00	0,116	0,043				1	
	09:00	0,145	0,145					
	10:00	0,146	0,146					
	11:00	0,158	0,158					
	12:00	0,175	0,175					
	13:00	0,167	0,167					
	14:00	0,153	0,153					
	15:00	0,150	0,150					
	16:00	0,151	0,110					
	17:00	0,105	0,040		1		1	
	18:00	0,176	0,000		1	1		
	19:00	0,178	0,000		1	1		
	20:00	0,187	0,000		1	1		
	21:00	0,181	0,000		1	1		
	22:00	0,162	0,000		1	1		
	23:00	0,149	0,000				1	

Γενική διακοπή στις 17:30 λόγω βλάβης στον ΥΒΣ. Δοκιμαστική λειτουργία του υβρι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,149	0,000			1		
	01:00	0,134	0,000			1		
	02:00	0,129	0,000			1		
	03:00	0,123	0,000			1		
	04:00	0,122	0,000			1		
	05:00	0,125	0,000			1		
	06:00	0,122	0,000			1		
	07:00	0,113	0,000			1		
	08:00	0,133	0,000			1		
	09:00	0,140	0,000			1		
	10:00	0,147	0,000		1	1		
	11:00	0,167	0,101		1	1		
	12:00	0,167	0,167					
	13:00	0,167	0,167					
	14:00	0,147	0,147					
	15:00	0,152	0,152					
	16:00	0,141	0,141					
	17:00	0,167	0,167					
	18:00	0,158	0,158					
	19:00	0,154	0,154					
	20:00	0,180	0,180					
	21:00	0,185	0,185					
	22:00	0,159	0,159					
	23:00	0,152	0,152					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης