

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	0,183	0,183					
	01:00	0,164	0,164					
	02:00	0,156	0,156					
	03:00	0,158	0,158					
	04:00	0,143	0,143					
	05:00	0,136	0,136					
	06:00	0,123	0,123					
	07:00	0,133	0,133					
	08:00	0,141	0,141					
	09:00	0,171	0,171					
	10:00	0,180	0,180					
	11:00	0,200	0,200					
	12:00	0,217	0,217					
	13:00	0,215	0,215					
	14:00	0,213	0,000		1		1	
	15:00	0,215	0,000		1		1	
	16:00	0,222	0,000		1		1	
	17:00	0,226	0,000		1		1	
	18:00	0,219	0,000		1		1	
	19:00	0,225	0,000		1		1	
	20:00	0,241	0,000	1	1		1	
	21:00	0,245	0,000	1	1		1	
	22:00	0,214	0,000		1		1	
	23:00	0,193	0,000		1		1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	0,187	0,000		1		1	
	01:00	0,164	0,000		1		1	
	02:00	0,156	0,000		1		1	
	03:00	0,146	0,000				1	
	04:00	0,142	0,000				1	
	05:00	0,151	0,000		1		1	
	06:00	0,152	0,000		1		1	
	07:00	0,170	0,000		1		1	
	08:00	0,196	0,000		1		1	
	09:00	0,220	0,000		1		1	
	10:00	0,230	0,000		1		1	
	11:00	0,245	0,000	1	1		1	
	12:00	0,242	0,000	1	1		1	
	13:00	0,216	0,000		1		1	
	14:00	0,198	0,000		1		1	
	15:00	0,206	0,000		1		1	
	16:00	0,203	0,000		1		1	
	17:00	0,212	0,000		1		1	
	18:00	0,224	0,000		1		1	
	19:00	0,229	0,000	1	1		1	
	20:00	0,249	0,000	1	1		1	
	21:00	0,227	0,000	1	1		1	
	22:00	0,202	0,000		1		1	
	23:00	0,184	0,000		1		1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	0,165	0,000		1		1	
	01:00	0,157	0,000		1		1	
	02:00	0,160	0,000		1		1	
	03:00	0,154	0,000		1		1	
	04:00	0,150	0,000		1		1	
	05:00	0,141	0,000				1	
	06:00	0,131	0,000				1	
	07:00	0,129	0,000				1	
	08:00	0,137	0,000				1	
	09:00	0,150	0,000				1	
	10:00	0,166	0,000		1		1	
	11:00	0,193	0,000		1		1	
	12:00	0,216	0,000		1		1	
	13:00	0,215	0,000		1		1	
	14:00	0,193	0,000		1		1	
	15:00	0,190	0,000		1		1	
	16:00	0,180	0,000		1		1	
	17:00	0,177	0,000		1		1	
	18:00	0,207	0,000		1		1	
	19:00	0,218	0,000		1		1	
	20:00	0,242	0,000	1	1		1	
	21:00	0,229	0,000	1	1		1	
	22:00	0,189	0,000		1		1	
	23:00	0,178	0,000			1		1

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	0,170	0,000		1		1	
	01:00	0,155	0,000		1		1	
	02:00	0,145	0,000				1	
	03:00	0,136	0,000				1	
	04:00	0,137	0,000				1	
	05:00	0,135	0,000				1	
	06:00	0,129	0,000				1	
	07:00	0,137	0,000				1	
	08:00	0,152	0,000		1		1	
	09:00	0,162	0,000		1		1	
	10:00	0,182	0,000		1		1	
	11:00	0,206	0,000		1		1	
	12:00	0,211	0,000		1		1	
	13:00	0,210	0,000		1		1	
	14:00	0,194	0,000		1		1	
	15:00	0,180	0,000		1		1	
	16:00	0,181	0,000		1		1	
	17:00	0,186	0,000		1		1	
	18:00	0,194	0,000		1		1	
	19:00	0,207	0,000		1		1	
	20:00	0,229	0,000		1		1	
	21:00	0,243	0,000	1	1		1	
	22:00	0,218	0,000		1		1	
	23:00	0,180	0,000		1		1	

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	0,163	0,000		1		1	
	01:00	0,153	0,000		1		1	
	02:00	0,146	0,000				1	
	03:00	0,136	0,000				1	
	04:00	0,132	0,000				1	
	05:00	0,129	0,000				1	
	06:00	0,131	0,000				1	
	07:00	0,136	0,000				1	
	08:00	0,138	0,048				1	
	09:00	0,169	0,169					
	10:00	0,181	0,181					
	11:00	0,199	0,199					
	12:00	0,204	0,204					
	13:00	0,201	0,201					
	14:00	0,194	0,194					
	15:00	0,178	0,178					
	16:00	0,182	0,182					
	17:00	0,202	0,202					
	18:00	0,185	0,185					
	19:00	0,198	0,198					
	20:00	0,233	0,233					
	21:00	0,245	0,245					
	22:00	0,201	0,201					
	23:00	0,174	0,174					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	0,160	0,160					
	01:00	0,153	0,153					
	02:00	0,146	0,146					
	03:00	0,144	0,144					
	04:00	0,134	0,134					
	05:00	0,131	0,131					
	06:00	0,121	0,121					
	07:00	0,121	0,121					
	08:00	0,137	0,137					
	09:00	0,160	0,160					
	10:00	0,180	0,180					
	11:00	0,197	0,197					
	12:00	0,199	0,199					
	13:00	0,201	0,201					
	14:00	0,175	0,175					
	15:00	0,177	0,177					
	16:00	0,165	0,165					
	17:00	0,186	0,186					
	18:00	0,210	0,210					
	19:00	0,219	0,219					
	20:00	0,250	0,250					
	21:00	0,218	0,218					
	22:00	0,186	0,186					
	23:00	0,166	0,166					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	0,157	0,157					
	01:00	0,158	0,158					
	02:00	0,147	0,147					
	03:00	0,135	0,135					
	04:00	0,126	0,126					
	05:00	0,126	0,126					
	06:00	0,118	0,118					
	07:00	0,114	0,114					
	08:00	0,130	0,130					
	09:00	0,159	0,159					
	10:00	0,169	0,169					
	11:00	0,183	0,183					
	12:00	0,194	0,194					
	13:00	0,189	0,189					
	14:00	0,173	0,173					
	15:00	0,160	0,160					
	16:00	0,161	0,161					
	17:00	0,180	0,180					
	18:00	0,185	0,185					
	19:00	0,192	0,192					
	20:00	0,235	0,235					
	21:00	0,220	0,220					
	22:00	0,186	0,186					
	23:00	0,174	0,174					

Δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης