

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	48,0		1					
	01:00	49,3		1					
	02:00	45,3		1					
	03:00	46,9		1					
	04:00	45,5		1					
	05:00	48,5		1					
	06:00	48,8		1					
	07:00	50,5		1					
	08:00	68,2		1					
	09:00	75,6		1					
	10:00	77,8		1					
	11:00	75,1		1					
	12:00	77,5		1					
	13:00	64,1		1					
	14:00	61,5		1					
	15:00	59,0		1					
	16:00	61,4		1					
	17:00	62,8		1					
	18:00	65,0		1					
	19:00	73,2		1					
	20:00	79,6		1					
	21:00	76,4		1					
	22:00	71,5		1					
	23:00	66,0		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	60,6		1					
	01:00	57,2		1					
	02:00	59,0		1					
	03:00	61,4		1					
	04:00	59,2		1					
	05:00	59,2		1					
	06:00	62,1		1					
	07:00	59,7		1					
	08:00	67,5			1				
	09:00	76,7			1				
	10:00	76,3			1				
	11:00	72,3			1				
	12:00	76,9			1				
	13:00	71,4			1				
	14:00	62,7			1				
	15:00	59,6			1				
	16:00	57,9			1				
	17:00	62,6			1				
	18:00	65,9			1				
	19:00	76,8			1				
	20:00	73,0			1				
	21:00	70,3			1				
	22:00	69,7			1				
	23:00	65,1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	62,2			1				
	01:00	57,9			1				
	02:00	60,9			1				
	03:00	60,9			1				
	04:00	58,7			1				
	05:00	58,7			1				
	06:00	62,5			1				
	07:00	62,2			1				
	08:00	60,6			1				
	09:00	66,0			1				
	10:00	72,6	1						
	11:00	79,6	1						
	12:00	80,0	1						
	13:00	68,5	1						
	14:00	62,0	1						
	15:00	58,5	1						
	16:00	59,1	1						
	17:00	61,1	1						
	18:00	61,8	1						
	19:00	70,0	1						
	20:00	80,8	1						
	21:00	70,1	1						
	22:00	68,3	1						
	23:00	64,4	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	62,7	1						
	01:00	57,8	1						
	02:00	59,8	1						
	03:00	61,6	1						
	04:00	59,5	1						
	05:00	59,8	1						
	06:00	61,8	1						
	07:00	55,5	1						
	08:00	54,4	1						
	09:00	53,9	1						
	10:00	49,2	1						
	11:00	47,1	1						
	12:00	45,3	1						
	13:00	47,5	1						
	14:00	43,3	1						
	15:00	43,8	1						
	16:00	45,4	1						
	17:00	56,7	1						
	18:00	61,5	1						
	19:00	72,6	1						
	20:00	75,9	1						
	21:00	72,0	1						
	22:00	70,8	1						
	23:00	66,7	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	65,9	1						
	01:00	58,6	1						
	02:00	59,5	1						
	03:00	60,6	1						
	04:00	59,7	1						
	05:00	60,4	1						
	06:00	64,6	1						
	07:00	66,3	1						
	08:00	61,6	1						
	09:00	62,4	1						
	10:00	63,9	1						
	11:00	69,8	1						
	12:00	69,8	1						
	13:00	61,7	1						
	14:00	59,7	1						
	15:00	59,6	1						
	16:00	63,3	1						
	17:00	56,7	1						
	18:00	45,9	1						
	19:00	54,4	1						
	20:00	55,4	1						
	21:00	52,4	1						
	22:00	52,3	1						
	23:00	47,4	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	45,2	1						
	01:00	47,9	1						
	02:00	42,9	1						
	03:00	43,6	1						
	04:00	42,9	1						
	05:00	44,4	1						
	06:00	48,1	1						
	07:00	42,9	1						
	08:00	45,3	1						
	09:00	43,2	1						
	10:00	51,4	1						
	11:00	49,8	1						
	12:00	51,5	1						
	13:00	51,3	1						
	14:00	44,9	1						
	15:00	48,0	1						
	16:00	46,9	1						
	17:00	47,4	1						
	18:00	43,7	1						
	19:00	53,5	1						
	20:00	55,3	1						
	21:00	51,6	1						
	22:00	52,1	1						
	23:00	48,4	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	46,3	1						
	01:00	47,0	1						
	02:00	42,9	1						
	03:00	43,8	1						
	04:00	41,4	1						
	05:00	43,4	1						
	06:00	48,7	1						
	07:00	49,0	1						
	08:00	62,7		1					
	09:00	65,3		1					
	10:00	69,0		1					
	11:00	68,4		1					
	12:00	69,8		1					
	13:00	61,5		1					
	14:00	48,0		1					
	15:00	42,6		1					
	16:00	50,8		1					
	17:00	47,4		1					
	18:00	48,6		1					
	19:00	55,2		1					
	20:00	57,6		1					
	21:00	58,0		1					
	22:00	53,1		1					
	23:00	51,1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης