

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Υ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	66			1			
	01:00	62			1			
	02:00	64			1			
	03:00	64			1			
	04:00	60			1			
	05:00	64			1			
	06:00	66			1			
	07:00	68			1			
	08:00	83			1			
	09:00	88			1			
	10:00	99			1	1		
	11:00	92			1	1		
	12:00	101			1	1		
	13:00	81			1			
	14:00	74			1			
	15:00	66			1			
	16:00	64			1			
	17:00	72			1			
	18:00	78			1			
	19:00	82			1			
	20:00	84			1			
	21:00	79			1			
	22:00	77			1			
	23:00	71			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	68			1			
	01:00	61			1			
	02:00	64			1			
	03:00	65			1			
	04:00	61			1			
	05:00	61			1			
	06:00	67			1			
	07:00	64			1			
	08:00	81					1	
	09:00	83					1	
	10:00	75					1	
	11:00	74					1	
	12:00	80					1	
	13:00	66					1	
	14:00	70					1	
	15:00	60					1	
	16:00	63					1	
	17:00	63					1	
	18:00	75					1	
	19:00	79					1	
	20:00	82					1	
	21:00	74					1	
	22:00	72					1	
	23:00	67					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	64					1	
	01:00	60					1	
	02:00	62					1	
	03:00	64					1	
	04:00	61					1	
	05:00	61					1	
	06:00	68					1	
	07:00	62					1	
	08:00	68					1	
	09:00	74					1	
	10:00	73					1	
	11:00	75					1	
	12:00	74					1	
	13:00	69					1	
	14:00	74					1	
	15:00	68					1	
	16:00	69					1	
	17:00	71					1	
	18:00	71					1	
	19:00	74					1	
	20:00	74					1	
	21:00	75					1	
	22:00	69					1	
	23:00	66					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	64					1	
	01:00	57					1	
	02:00	60					1	
	03:00	62					1	
	04:00	59					1	
	05:00	61					1	
	06:00	63					1	
	07:00	64					1	
	08:00	63					1	
	09:00	69					1	
	10:00	78					1	
	11:00	77					1	
	12:00	73					1	
	13:00	73					1	
	14:00	71					1	
	15:00	67					1	
	16:00	69					1	
	17:00	66					1	
	18:00	73					1	
	19:00	82					1	
	20:00	78					1	
	21:00	77					1	
	22:00	77					1	
	23:00	70					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	67					1	
	01:00	60					1	
	02:00	62					1	
	03:00	64					1	
	04:00	60					1	
	05:00	63					1	
	06:00	65					1	
	07:00	70					1	
	08:00	67					1	
	09:00	71					1	
	10:00	78					1	
	11:00	80					1	
	12:00	77					1	
	13:00	71					1	
	14:00	70					1	
	15:00	65					1	
	16:00	66					1	
	17:00	67					1	
	18:00	65					1	
	19:00	83					1	
	20:00	84					1	
	21:00	77					1	
	22:00	72					1	
	23:00	67					1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	64					1	
	01:00	58					1	
	02:00	61					1	
	03:00	62					1	
	04:00	61					1	
	05:00	61					1	
	06:00	58					1	
	07:00	63					1	
	08:00	62					1	
	09:00	62					1	
	10:00	70					1	
	11:00	77					1	
	12:00	67					1	
	13:00	74					1	
	14:00	62					1	
	15:00	60					1	
	16:00	63					1	
	17:00	70					1	
	18:00	83					1	
	19:00	77					1	
	20:00	74					1	
	21:00	71					1	
	22:00	70					1	
	23:00	66					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	60					1	
	01:00	61					1	
	02:00	61					1	
	03:00	59					1	
	04:00	60					1	
	05:00	62					1	
	06:00	59					1	
	07:00	70					1	
	08:00	79					1	
	09:00	83					1	
	10:00	93			1	1	1	
	11:00	90			1		1	
	12:00	93			1		1	
	13:00	88			1		1	
	14:00	75					1	
	15:00	67					1	
	16:00	67					1	
	17:00	67					1	
	18:00	81					1	
	19:00	76					1	
	20:00	71					1	
	21:00	72					1	
	22:00	74					1	
	23:00	69					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης