

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	69,9					1	
	01:00	64,9					1	
	02:00	68,1					1	
	03:00	69,8					1	
	04:00	66,3					1	
	05:00	67,0					1	
	06:00	67,4					1	
	07:00	72,3					1	
	08:00	89,1				1		1
	09:00	96,7				1		1
	10:00	91,8				1		1
	11:00	84,2				1		1
	12:00	83,1				1		1
	13:00	78,2				1		1
	14:00	77,5					1	1
	15:00	73,4		1	1			
	16:00	72,5	1	1				
	17:00	74,9	1					
	18:00	77,7	1					
	19:00	86,5	1					
	20:00	77,8	1					
	21:00	73,4	1					
	22:00	70,8	1					
	23:00	67,7	1					

Δοκιμαστική λειτουργία G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	65,0	1					
	01:00	60,4	1					
	02:00	64,0	1					
	03:00	64,1	1					
	04:00	62,0	1					
	05:00	63,8	1					
	06:00	66,1	1					
	07:00	67,1	1					
	08:00	69,8	1					
	09:00	74,2	1					
	10:00	78,1	1					
	11:00	81,5	1					
	12:00	81,8	1					
	13:00	71,8	1					
	14:00	69,7	1					
	15:00	68,7	1					
	16:00	63,9	1					
	17:00	66,6	1					
	18:00	66,0	1					
	19:00	72,2	1					
	20:00	79,2	1					
	21:00	74,6	1					
	22:00	72,6	1					
	23:00	66,5	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	65,3	1					
	01:00	58,2	1					
	02:00	61,4	1					
	03:00	62,2	1					
	04:00	59,9	1					
	05:00	59,7	1					
	06:00	62,2	1					
	07:00	60,0	1					
	08:00	65,9	1					
	09:00	74,0	1					
	10:00	83,1	1					
	11:00	89,2	1					
	12:00	90,1	1					
	13:00	71,1	1					
	14:00	71,1	1					
	15:00	67,3	1					
	16:00	68,5	1					
	17:00	71,9	1					
	18:00	73,8	1					
	19:00	80,0	1					
	20:00	74,8	1					
	21:00	58,1	1					
	22:00	54,3	1					
	23:00	53,6	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	50,2	1					
	01:00	47,1	1					
	02:00	44,7	1					
	03:00	45,3	1					
	04:00	43,3	1					
	05:00	46,8	1					
	06:00	48,9	1					
	07:00	46,0	1					
	08:00	55,3	1					
	09:00	62,2	1					
	10:00	65,5	1					
	11:00	61,2	1					
	12:00	65,4	1					
	13:00	64,9	1					
	14:00	58,3	1					
	15:00	54,2	1					
	16:00	51,7	1					
	17:00	53,6	1					
	18:00	48,8	1					
	19:00	56,7	1					
	20:00	61,5	1					
	21:00	59,8	1					
	22:00	54,8	1					
	23:00	50,9	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Α Ξ Ι Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	47,9	1					
	01:00	47,9	1					
	02:00	46,1	1					
	03:00	46,1	1					
	04:00	44,5	1					
	05:00	44,9	1					
	06:00	45,6	1					
	07:00	44,2	1					
	08:00	45,7	1					
	09:00	49,5	1					
	10:00	61,6	1					
	11:00	63,4	1					
	12:00	62,2	1					
	13:00	64,6	1					
	14:00	52,8	1					
	15:00	50,6	1					
	16:00	48,4	1					
	17:00	47,3	1					
	18:00	46,8	1					
	19:00	61,3	1					
	20:00	60,6	1					
	21:00	56,4	1					
	22:00	51,7	1					
	23:00	52,4	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	48,5	1					
	01:00	48,1	1					
	02:00	45,2	1					
	03:00	46,9	1					
	04:00	43,5	1					
	05:00	45,5	1					
	06:00	49,7		1				
	07:00	49,6		1				
	08:00	47,8		1				
	09:00	49,3		1				
	10:00	61,4		1				
	11:00	61,7		1				
	12:00	57,5		1				
	13:00	60,5		1				
	14:00	53,3		1				
	15:00	50,8		1				
	16:00	45,3		1				
	17:00	45,1		1				
	18:00	45,3		1				
	19:00	54,9		1				
	20:00	59,0		1				
	21:00	56,9		1				
	22:00	54,0		1				
	23:00	50,6		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	48,7		1				
	01:00	50,7		1				
	02:00	47,3		1				
	03:00	47,2		1				
	04:00	45,7		1				
	05:00	46,1		1				
	06:00	47,1		1				
	07:00	43,4		1				
	08:00	48,7		1				
	09:00	50,5		1				
	10:00	56,7		1				
	11:00	57,5		1				
	12:00	57,2		1				
	13:00	57,7		1				
	14:00	49,9		1				
	15:00	47,0		1				
	16:00	51,6		1				
	17:00	45,4		1				
	18:00	52,3		1				
	19:00	60,2		1				
	20:00	59,7		1				
	21:00	55,2		1				
	22:00	54,4		1				
	23:00	51,3		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης