

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	66			1			
	01:00	64			1			
	02:00	61			1			
	03:00	61			1			
	04:00	61			1			
	05:00	61			1			
	06:00	63			1			
	07:00	65			1			
	08:00	67			1			
	09:00	71			1			
	10:00	75			1		1	
	11:00	77			1		1	
	12:00	78			1		1	
	13:00	75			1		1	
	14:00	72			1		1	
	15:00	69			1			
	16:00	66			1			
	17:00	68			1			
	18:00	71			1			
	19:00	78			1			1
	20:00	79			1			1
	21:00	80			1			1
	22:00	73			1			1
	23:00	66			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	63			1			
	01:00	60			1			
	02:00	60			1			
	03:00	59			1			
	04:00	59			1			
	05:00	60			1			
	06:00	62			1			
	07:00	63			1			
	08:00	66			1			
	09:00	67			1			
	10:00	72			1			
	11:00	76			1		1	
	12:00	76			1		1	
	13:00	74			1		1	
	14:00	71			1			
	15:00	68			1			
	16:00	66			1			
	17:00	66			1			
	18:00	71			1			
	19:00	77			1			1
	20:00	79			1			1
	21:00	79			1			1
	22:00	72			1			1
	23:00	64			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	61			1			
	01:00	58			1			
	02:00	56			1			
	03:00	56			1			
	04:00	57			1			
	05:00	59			1			
	06:00	61			1			
	07:00	64			1			
	08:00	68			1			
	09:00	70			1			
	10:00	72			1		1	
	11:00	74			1		1	
	12:00	76			1		1	
	13:00	74			1		1	
	14:00	72			1		1	
	15:00	68			1			
	16:00	65			1			
	17:00	65			1			
	18:00	71			1			
	19:00	76			1			1
	20:00	79			1			1
	21:00	78			1			1
	22:00	72			1			1
	23:00	65			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	62			1			
	01:00	58			1			
	02:00	56			1			
	03:00	56			1			
	04:00	56			1			
	05:00	58			1			
	06:00	61			1			
	07:00	63			1			
	08:00	66			1			
	09:00	69			1			
	10:00	74			1		1	
	11:00	78			1		1	
	12:00	79			1		1	
	13:00	78			1		1	
	14:00	75			1		1	
	15:00	72			1		1	
	16:00	71			1		1	
	17:00	69			1		1	
	18:00	72			1		1	
	19:00	77			1		1	
	20:00	80			1		1	
	21:00	78			1		1	
	22:00	74			1		1	
	23:00	67			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	62			1			
	01:00	58			1			
	02:00	56			1			
	03:00	55			1			
	04:00	56			1			
	05:00	58			1			
	06:00	61			1			
	07:00	65			1			
	08:00	68			1			
	09:00	73			1		1	
	10:00	77			1		1	
	11:00	80			1		1	
	12:00	83			1		1	
	13:00	82			1		1	
	14:00	78			1		1	
	15:00	74			1		1	
	16:00	72			1		1	
	17:00	74			1		1	
	18:00	80			1		1	
	19:00	87			1		1	
	20:00	86			1		1	
	21:00	84			1		1	
	22:00	79			1		1	
	23:00	73			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	67			1			
	01:00	65			1			
	02:00	64			1			
	03:00	65			1			
	04:00	65			1			
	05:00	67			1			
	06:00	68			1			
	07:00	69			1			
	08:00	72			1		1	
	09:00	76			1		1	
	10:00	82			1		1	
	11:00	87			1		1	
	12:00	89			1		1	
	13:00	90			1		1	
	14:00	87			1		1	
	15:00	82			1		1	
	16:00	79			1		1	
	17:00	77			1		1	
	18:00	81			1		1	
	19:00	89			1		1	
	20:00	88			1		1	
	21:00	87			1		1	
	22:00	80			1		1	
	23:00	72			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	71			1			
	01:00	67			1			
	02:00	64			1			
	03:00	63			1			
	04:00	62			1			
	05:00	63			1			
	06:00	65			1			
	07:00	68			1			
	08:00	71			1			
	09:00	77			1		1	
	10:00	83			1		1	
	11:00	89			1		1	
	12:00	91			1		1	
	13:00	90			1		1	
	14:00	84			1		1	
	15:00	77			1		1	
	16:00	71			1		1	
	17:00	69			1		1	
	18:00	74			1		1	
	19:00	82			1		1	
	20:00	84			1		1	
	21:00	84			1		1	
	22:00	77			1		1	
	23:00	70			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης