

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,016		1		1		
	01:00	0,968		1		1		
	02:00	0,932		1				
	03:00	0,941		1				
	04:00	0,951		1				
	05:00	0,945		1				
	06:00	0,998		1				
	07:00	1,029		1				
	08:00	1,115		1	1			
	09:00	1,195	1			1		
	10:00	1,172	1			1		
	11:00	1,266	1			1		
	12:00	1,270	1			1		
	13:00	1,289	1			1		
	14:00	1,144	1			1		
	15:00	1,160	1			1		
	16:00	1,173	1			1		
	17:00	1,293	1			1		
	18:00	1,399	1			1		
	19:00	1,474	1			1		
	20:00	1,384	1			1		
	21:00	1,251	1			1		
	22:00	1,213	1			1		
	23:00	1,107	1			1		

Στις 09:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΤΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,010	1			1		
	01:00	0,966	1			1		
	02:00	0,928				1		
	03:00	0,924				1		
	04:00	0,859				1		
	05:00	0,884				1		
	06:00	0,947				1		
	07:00	0,992				1		
	08:00	1,052		1	1			
	09:00	0,913		1	1			
	10:00	1,084		1	1			
	11:00	1,052		1	1			
	12:00	1,047		1	1			
	13:00	1,011		1	1			
	14:00	0,987		1	1			
	15:00	1,001		1	1			
	16:00	1,033		1	1			
	17:00	1,119		1	1			
	18:00	1,295		1	1			
	19:00	1,427		1	1			
	20:00	1,413		1	1			
	21:00	1,266		1	1			
	22:00	1,165		1	1			
	23:00	1,066		1	1			

Γενική διακοπή στις 09:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ ρ ε μ ε ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,008		1	1			
	01:00	0,968		1	1			
	02:00	0,930		1				
	03:00	0,909		1				
	04:00	0,926		1				
	05:00	0,931		1				
	06:00	0,969		1				
	07:00	0,987		1				
	08:00	1,120		1				
	09:00	1,205		1	1			
	10:00	1,208		1	1			
	11:00	1,144		1	1			
	12:00	1,225		1	1			
	13:00	1,250		1	1			
	14:00	1,259		1	1			
	15:00	1,216		1	1			
	16:00	1,208		1	1			
	17:00	1,153		1	1			
	18:00	1,216		1	1			
	19:00	1,309		1	1			
	20:00	1,240		1	1			
	21:00	1,210		1	1			
	22:00	1,105		1	1			
	23:00	0,986		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,909		1	1			
	01:00	0,844		1				
	02:00	0,812		1				
	03:00	0,814		1				
	04:00	0,825		1				
	05:00	0,835		1				
	06:00	0,878		1				
	07:00	0,961		1				
	08:00	1,022		1				
	09:00	1,093		1				
	10:00	1,051		1				
	11:00	0,922		1				
	12:00	0,983		1				
	13:00	0,991		1				
	14:00	0,962		1				
	15:00	0,991		1				
	16:00	1,050		1		1		
	17:00	1,153		1		1		
	18:00	1,197		1		1		
	19:00	1,315		1		1		
	20:00	1,262		1		1		
	21:00	1,173		1		1		
	22:00	1,110		1		1		
	23:00	0,988		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,924		1		1		
	01:00	0,872		1				
	02:00	0,837		1				
	03:00	0,837		1				
	04:00	0,838		1				
	05:00	0,862		1				
	06:00	0,876		1				
	07:00	0,902		1				
	08:00	0,987		1				
	09:00	1,051		1				
	10:00	1,046		1				
	11:00	1,033		1				
	12:00	1,011		1				
	13:00	0,982		1				
	14:00	1,007		1				
	15:00	1,060		1				
	16:00	1,106		1	1			
	17:00	1,138		1	1			
	18:00	1,201		1	1			
	19:00	1,263		1	1			
	20:00	1,278		1	1			
	21:00	1,284		1	1			
	22:00	1,196		1	1			
	23:00	1,102		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε- μ- ε- ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,059		1	1			
	01:00	0,996		1	1			
	02:00	0,974		1	1			
	03:00	0,983		1				
	04:00	0,963		1				
	05:00	0,965		1				
	06:00	0,976		1				
	07:00	0,997		1				
	08:00	1,021		1				
	09:00	1,047		1				
	10:00	1,063		1				
	11:00	1,088		1				
	12:00	1,059		1				
	13:00	1,069		1				
	14:00	1,011		1				
	15:00	0,992		1				
	16:00	1,108		1		1		
	17:00	1,264		1		1		
	18:00	1,371		1		1		
	19:00	1,311		1		1		
	20:00	1,313		1		1		
	21:00	1,240		1		1		
	22:00	1,163		1		1		
	23:00	1,118		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ ρ ε μ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,017		1		1		
	01:00	0,978		1		1		
	02:00	0,972		1		1		
	03:00	0,971		1				
	04:00	0,974		1				
	05:00	0,885		1				
	06:00	0,900		1				
	07:00	0,931		1				
	08:00	1,061		1				
	09:00	1,055		1	1			
	10:00	1,060		1	1			
	11:00	1,050		1	1			
	12:00	1,022		1	1			
	13:00	1,011		1	1			
	14:00	1,090		1	1			
	15:00	1,033		1	1			
	16:00	1,238		1	1			
	17:00	1,341		1	1			
	18:00	1,377		1	1			
	19:00	1,326		1	1			
	20:00	1,291		1	1			
	21:00	1,257		1	1			
	22:00	1,226		1	1			
	23:00	1,113		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης