

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,478		1	1	1		
	01:00	1,221		1		1		
	02:00	1,037		1		1		
	03:00	1,005		1		1		
	04:00	1,050		1		1		
	05:00	1,148		1		1		
	06:00	1,171		1		1		
	07:00	1,234		1		1		
	08:00	1,436		1		1		
	09:00	1,635		1		1		
	10:00	1,676		1		1		
	11:00	1,188		1	1	1		
	12:00	1,501		1	1	1		
	13:00	1,642			1	1		
	14:00	1,262		1	1	1		
	15:00	1,467			1	1		
	16:00	1,615			1	1		
	17:00	1,660			1	1		
	18:00	1,780			1	1		
	19:00	1,976		1	1	1		
	20:00	1,897		1	1	1		
	21:00	1,708		1	1	1		
	22:00	1,592		1	1	1		
	23:00	1,535		1	1	1		

Στο διάστημα από τις 11:05 έως τις 12:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 14:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460
α ρ ρ ε μ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,400			1	1		
	01:00	1,342			1	1		
	02:00	1,345			1	1		
	03:00	1,312			1	1		
	04:00	1,242			1	1		
	05:00	1,237			1	1		
	06:00	1,324			1	1		
	07:00	1,389			1	1		
	08:00	1,580			1	1		
	09:00	1,683			1	1		
	10:00	1,673			1	1		
	11:00	1,666			1	1		
	12:00	1,656			1	1		
	13:00	1,680			1	1		
	14:00	1,673			1	1		
	15:00	1,609			1	1		
	16:00	1,595			1	1		
	17:00	1,625			1	1		
	18:00	1,779			1	1		
	19:00	1,889			1	1		
	20:00	1,912			1	1		
	21:00	1,778			1	1		
	22:00	1,640			1	1		
	23:00	1,433			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,322		1	1	1		
	01:00	1,280		1	1			
	02:00	1,222		1	1			
	03:00	1,223		1	1			
	04:00	1,228		1	1			
	05:00	1,253		1	1			
	06:00	1,321		1	1			
	07:00	1,394		1	1			
	08:00	1,616		1	1			
	09:00	1,665		1	1			
	10:00	1,679		1	1			
	11:00	1,662		1	1			
	12:00	1,688		1	1			
	13:00	1,709		1	1			
	14:00	1,712			1	1		
	15:00	1,616			1	1		
	16:00	1,631			1	1		
	17:00	1,650			1	1		
	18:00	1,744			1	1		
	19:00	1,998		1	1	1		
	20:00	1,981		1	1	1		
	21:00	1,831		1	1	1		
	22:00	1,693		1	1	1		
	23:00	1,543			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,396			1	1		
	01:00	1,313			1	1		
	02:00	1,266			1	1		
	03:00	1,258			1	1		
	04:00	1,237			1	1		
	05:00	1,247			1	1		
	06:00	1,308			1	1		
	07:00	1,372			1	1		
	08:00	1,573			1	1		
	09:00	1,678			1	1		
	10:00	1,681			1	1		
	11:00	1,621			1	1		
	12:00	1,574			1	1		
	13:00	1,534		1	1	1		
	14:00	1,552		1	1	1		
	15:00	1,526			1	1		
	16:00	1,540			1	1		
	17:00	1,581			1	1		
	18:00	1,772			1	1		
	19:00	1,925			1	1		
	20:00	1,887			1	1		
	21:00	1,773			1	1		
	22:00	1,630			1	1		
	23:00	1,504			1	1		

Στις 13:20 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460
α ρ ρ ε μ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,407			1	1		
	01:00	1,331			1	1		
	02:00	1,261			1	1		
	03:00	1,245			1	1		
	04:00	1,232			1	1		
	05:00	1,231			1	1		
	06:00	1,291			1	1		
	07:00	1,394			1	1		
	08:00	1,558			1	1		
	09:00	1,589			1	1		
	10:00	1,630			1	1		
	11:00	1,645			1	1		
	12:00	1,634			1	1		
	13:00	1,616			1	1		
	14:00	1,601			1	1		
	15:00	1,516			1	1		
	16:00	1,468			1	1		
	17:00	1,485			1	1		
	18:00	1,549			1	1		
	19:00	1,684			1	1		
	20:00	1,674			1	1		
	21:00	1,626			1	1		
	22:00	1,488			1	1		
	23:00	1,370			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,299			1	1		
	01:00	1,266			1	1		
	02:00	1,238			1	1		
	03:00	1,211			1	1		
	04:00	1,181			1	1		
	05:00	1,184			1	1		
	06:00	1,230			1	1		
	07:00	1,285			1	1		
	08:00	1,412			1	1		
	09:00	1,530			1	1		
	10:00	1,615			1	1		
	11:00	1,607			1	1		
	12:00	1,688			1	1		
	13:00	1,572			1	1		
	14:00	1,479			1	1		
	15:00	1,498			1	1		
	16:00	1,475			1	1		
	17:00	1,619			1	1		
	18:00	1,700			1	1		
	19:00	1,791			1	1		
	20:00	1,745			1	1		
	21:00	1,609			1	1		
	22:00	1,498			1	1		
	23:00	1,389			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,264			1	1		
	01:00	1,197			1	1		
	02:00	1,188			1	1		
	03:00	1,188			1	1		
	04:00	1,192			1	1		
	05:00	1,185			1	1		
	06:00	1,233			1	1		
	07:00	1,340			1	1		
	08:00	1,571			1	1		
	09:00	1,634			1	1		
	10:00	1,739			1	1		
	11:00	1,743			1	1		
	12:00	1,557		1	1	1		
	13:00	1,549	1	1	1	1		
	14:00	1,497	1	1	1	1		
	15:00	1,742	1		1	1		
	16:00	1,468	1	1	1	1		
	17:00	1,600	1	1	1	1		
	18:00	1,742	1	1	1	1		
	19:00	1,918	1		1	1		
	20:00	1,898	1		1	1		
	21:00	1,793	1		1	1		
	22:00	1,600			1	1		
	23:00	1,423			1	1		

Στις 14:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G2, ενώ στις 16:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης