

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	0,455		1	1		1	
	01:00	0,436		1	1		1	
	02:00	0,475		1	1		1	
	03:00	0,428		1	1		1	
	04:00	0,397			1		1	
	05:00	0,404			1		1	
	06:00	0,376			1		1	
	07:00	0,402			1		1	
	08:00	0,457		1	1		1	
	09:00	0,510		1	1		1	
	10:00	0,555		1	1		1	
	11:00	0,589		1	1		1	
	12:00	0,602		1	1		1	
	13:00	0,628		1	1		1	
	14:00	0,621		1	1		1	
	15:00	0,605		1	1		1	
	16:00	0,579		1	1		1	
	17:00	0,592		1	1		1	
	18:00	0,553		1	1		1	
	19:00	0,536		1	1		1	
	20:00	0,593		1	1		1	
	21:00	0,645		1	1		1	
	22:00	0,637		1	1		1	
	23:00	0,603		1	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	0,538		1	1		1	
	01:00	0,479		1	1		1	
	02:00	0,460		1	1		1	
	03:00	0,440		1	1		1	
	04:00	0,397			1		1	
	05:00	0,373			1		1	
	06:00	0,351			1		1	
	07:00	0,362			1		1	
	08:00	0,394			1		1	
	09:00	0,438			1		1	
	10:00	0,485		1		1	1	
	11:00	0,536		1	1		1	
	12:00	0,575		1	1		1	
	13:00	0,564		1	1		1	
	14:00	0,559		1	1		1	
	15:00	0,536		1	1		1	
	16:00	0,526		1	1		1	
	17:00	0,531		1	1		1	
	18:00	0,536		1	1		1	
	19:00	0,525		1	1		1	
	20:00	0,539		1	1		1	
	21:00	0,587		1	1		1	
	22:00	0,574		1	1		1	
	23:00	0,581		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	0,511		1	1		1	
	01:00	0,473		1	1		1	
	02:00	0,447		1	1		1	
	03:00	0,418		1	1		1	
	04:00	0,416		1	1		1	
	05:00	0,404		1	1		1	
	06:00	0,391		1	1		1	
	07:00	0,411		1	1		1	
	08:00	0,442		1	1		1	
	09:00	0,476		1	1		1	
	10:00	0,507		1	1		1	
	11:00	0,536		1	1		1	
	12:00	0,575		1	1		1	
	13:00	0,600		1	1		1	
	14:00	0,548		1	1		1	
	15:00	0,540		1	1		1	
	16:00	0,536		1	1		1	
	17:00	0,525		1	1		1	
	18:00	0,503		1	1		1	
	19:00	0,498		1	1		1	
	20:00	0,541		1	1		1	
	21:00	0,576		1	1		1	
	22:00	0,538		1	1		1	
	23:00	0,506		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	0,452		1	1		1	
	01:00	0,402		1	1		1	
	02:00	0,385		1	1		1	
	03:00	0,376		1	1		1	
	04:00	0,367		1	1		1	
	05:00	0,383		1	1		1	
	06:00	0,384		1	1		1	
	07:00	0,401		1	1		1	
	08:00	0,419			1		1	
	09:00	0,452			1		1	
	10:00	0,508		1	1		1	
	11:00	0,540		1	1		1	
	12:00	0,574		1	1		1	
	13:00	0,569		1	1		1	
	14:00	0,555		1	1		1	
	15:00	0,515		1	1		1	
	16:00	0,506		1	1		1	
	17:00	0,496		1	1		1	
	18:00	0,491		1	1		1	
	19:00	0,492		1	1		1	
	20:00	0,523		1	1		1	
	21:00	0,538		1	1		1	
	22:00	0,524		1	1		1	
	23:00	0,471		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	0,418		1	1		1	
	01:00	0,373			1		1	
	02:00	0,356			1		1	
	03:00	0,353			1		1	
	04:00	0,343			1		1	
	05:00	0,343			1		1	
	06:00	0,324			1		1	
	07:00	0,327			1		1	
	08:00	0,351			1		1	
	09:00	0,393			1		1	
	10:00	0,396			1		1	
	11:00	0,445			1		1	
	12:00	0,486		1	1		1	
	13:00	0,503		1	1		1	
	14:00	0,497		1	1		1	
	15:00	0,497		1	1		1	
	16:00	0,479		1	1		1	
	17:00	0,510		1	1		1	
	18:00	0,507		1	1		1	
	19:00	0,545		1	1		1	
	20:00	0,564		1	1		1	
	21:00	0,573		1	1		1	
	22:00	0,533		1	1		1	
	23:00	0,500		1	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	0,429		1	1		1	
	01:00	0,384			1		1	
	02:00	0,373			1		1	
	03:00	0,354			1		1	
	04:00	0,356			1		1	
	05:00	0,346			1		1	
	06:00	0,335			1		1	
	07:00	0,331			1		1	
	08:00	0,345			1		1	
	09:00	0,381			1		1	
	10:00	0,409			1		1	
	11:00	0,451		1	1		1	
	12:00	0,454		1	1		1	
	13:00	0,489		1	1		1	
	14:00	0,490		1	1		1	
	15:00	0,442			1		1	
	16:00	0,423			1		1	
	17:00	0,465		1	1		1	
	18:00	0,455		1	1		1	
	19:00	0,496		1	1		1	
	20:00	0,538		1	1		1	
	21:00	0,570		1	1		1	
	22:00	0,518		1	1		1	
	23:00	0,490		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	0,412		1	1		1	
	01:00	0,368			1		1	
	02:00	0,352			1		1	
	03:00	0,344			1		1	
	04:00	0,334			1		1	
	05:00	0,329			1		1	
	06:00	0,316			1		1	
	07:00	0,340			1		1	
	08:00	0,361			1		1	
	09:00	0,421			1		1	
	10:00	0,435			1		1	
	11:00	0,463		1	1		1	
	12:00	0,500		1	1		1	
	13:00	0,481		1	1		1	
	14:00	0,485		1	1		1	
	15:00	0,468		1	1		1	
	16:00	0,441			1		1	
	17:00	0,447			1		1	
	18:00	0,458		1	1		1	
	19:00	0,489		1	1		1	
	20:00	0,535		1	1		1	
	21:00	0,529		1	1		1	
	22:00	0,516		1	1		1	
	23:00	0,439		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης