

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	0,365			1		1	
	01:00	0,349			1		1	
	02:00	0,359			1		1	
	03:00	0,340			1		1	
	04:00	0,336			1		1	
	05:00	0,341			1		1	
	06:00	0,333			1		1	
	07:00	0,347			1		1	
	08:00	0,394			1		1	
	09:00	0,417			1		1	
	10:00	0,443			1		1	
	11:00	0,478			1	1	1	
	12:00	0,488			1	1	1	
	13:00	0,500			1		1	1
	14:00	0,521			1		1	1
	15:00	0,504			1		1	1
	16:00	0,510			1	1	1	
	17:00	0,501			1	1	1	
	18:00	0,487			1	1	1	
	19:00	0,475			1	1	1	
	20:00	0,497			1	1	1	
	21:00	0,541			1	1	1	
	22:00	0,537			1	1	1	
	23:00	0,514			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	0,514			1	1	1	
	01:00	0,481			1	1	1	
	02:00	0,446			1	1	1	
	03:00	0,425			1		1	
	04:00	0,409			1		1	
	05:00	0,407			1		1	
	06:00	0,399			1		1	
	07:00	0,422			1		1	
	08:00	0,450		1			1	1
	09:00	0,457		1			1	1
	10:00	0,508		1			1	1
	11:00	0,510		1			1	1
	12:00	0,521		1			1	1
	13:00	0,534		1			1	1
	14:00	0,540		1			1	1
	15:00	0,504			1		1	1
	16:00	0,514			1		1	1
	17:00	0,473			1		1	1
	18:00	0,465			1		1	1
	19:00	0,500			1		1	1
	20:00	0,515			1		1	1
	21:00	0,533			1		1	1
	22:00	0,528			1		1	1
	23:00	0,502			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	0,479			1	1	1	
	01:00	0,453			1	1	1	
	02:00	0,426			1		1	
	03:00	0,403			1		1	
	04:00	0,391			1		1	
	05:00	0,394			1		1	
	06:00	0,372			1		1	
	07:00	0,401		1	1			1
	08:00	0,412		1	1			1
	09:00	0,443		1	1			1
	10:00	0,478		1	1			1
	11:00	0,504		1	1			1
	12:00	0,536			1		1	1
	13:00	0,559			1		1	1
	14:00	0,542			1		1	1
	15:00	0,527			1		1	1
	16:00	0,520			1		1	1
	17:00	0,497			1		1	1
	18:00	0,498			1		1	1
	19:00	0,505			1		1	1
	20:00	0,542			1		1	1
	21:00	0,567			1		1	1
	22:00	0,537			1		1	1
	23:00	0,541			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	0,538			1		1	1
	01:00	0,478			1		1	1
	02:00	0,449			1		1	1
	03:00	0,411			1		1	1
	04:00	0,380			1		1	1
	05:00	0,383			1		1	1
	06:00	0,370			1		1	1
	07:00	0,382			1		1	1
	08:00	0,411			1		1	1
	09:00	0,429			1		1	1
	10:00	0,463			1		1	1
	11:00	0,490			1		1	1
	12:00	0,494			1		1	1
	13:00	0,522			1		1	1
	14:00	0,536			1		1	1
	15:00	0,503			1		1	1
	16:00	0,490			1		1	1
	17:00	0,501			1		1	1
	18:00	0,479			1		1	1
	19:00	0,480			1		1	1
	20:00	0,480			1		1	1
	21:00	0,525			1		1	1
	22:00	0,520			1		1	1
	23:00	0,498			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	0,491			1		1	1
	01:00	0,452			1		1	1
	02:00	0,502			1		1	1
	03:00	0,502			1		1	1
	04:00	0,484			1		1	1
	05:00	0,483			1		1	1
	06:00	0,466			1		1	1
	07:00	0,469			1		1	1
	08:00	0,482			1		1	1
	09:00	0,503			1		1	1
	10:00	0,545			1		1	1
	11:00	0,561			1		1	1
	12:00	0,559			1		1	1
	13:00	0,569			1		1	1
	14:00	0,557			1		1	1
	15:00	0,548			1		1	1
	16:00	0,514			1		1	1
	17:00	0,488			1		1	1
	18:00	0,484			1		1	1
	19:00	0,489			1		1	1
	20:00	0,530			1		1	1
	21:00	0,566			1		1	1
	22:00	0,564			1		1	1
	23:00	0,553			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	0,488			1		1	1
	01:00	0,451			1		1	1
	02:00	0,437			1		1	1
	03:00	0,411			1		1	1
	04:00	0,405			1		1	1
	05:00	0,400			1		1	1
	06:00	0,374					1	1
	07:00	0,400					1	1
	08:00	0,409			1		1	1
	09:00	0,428			1		1	1
	10:00	0,457			1		1	1
	11:00	0,493			1		1	1
	12:00	0,486			1		1	1
	13:00	0,538			1		1	1
	14:00	0,529			1		1	1
	15:00	0,545			1		1	1
	16:00	0,508			1		1	1
	17:00	0,491			1		1	1
	18:00	0,487			1		1	1
	19:00	0,505			1		1	1
	20:00	0,551			1		1	1
	21:00	0,560			1		1	1
	22:00	0,574			1		1	1
	23:00	0,547			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	0,493			1		1	1
	01:00	0,461			1		1	1
	02:00	0,439			1		1	1
	03:00	0,422			1		1	1
	04:00	0,405			1		1	1
	05:00	0,407			1		1	1
	06:00	0,379					1	1
	07:00	0,361					1	1
	08:00	0,361					1	1
	09:00	0,399					1	1
	10:00	0,416			1		1	1
	11:00	0,452			1		1	1
	12:00	0,473			1		1	1
	13:00	0,470			1		1	1
	14:00	0,493			1		1	1
	15:00	0,465			1		1	1
	16:00	0,454			1		1	1
	17:00	0,465			1		1	1
	18:00	0,455			1		1	1
	19:00	0,446			1		1	1
	20:00	0,476			1		1	1
	21:00	0,497			1		1	1
	22:00	0,472			1		1	1
	23:00	0,433			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης