

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,297		1	1			
	01:00	0,283		1	1			
	02:00	0,274		1	1			
	03:00	0,265		1	1			
	04:00	0,261		1	1			
	05:00	0,259		1	1			
	06:00	0,255		1	1			
	07:00	0,262		1	1			
	08:00	0,283		1	1			
	09:00	0,298		1	1			
	10:00	0,318		1	1			
	11:00	0,339		1	1			
	12:00	0,358		1	1	1		
	13:00	0,368		1	1	1		
	14:00	0,375		1	1	1		
	15:00	0,377		1	1	1		
	16:00	0,379		1	1	1		
	17:00	0,379		1	1	1		
	18:00	0,377		1	1	1		
	19:00	0,379		1	1	1		
	20:00	0,392		1	1	1		
	21:00	0,396		1	1	1		
	22:00	0,368		1	1	1		
	23:00	0,351		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,307		1	1			
	01:00	0,291		1	1			
	02:00	0,279		1	1			
	03:00	0,269		1	1			
	04:00	0,261		1	1			
	05:00	0,257		1	1			
	06:00	0,251		1	1			
	07:00	0,262		1	1			
	08:00	0,294		1	1			
	09:00	0,314		1	1			
	10:00	0,331		1	1			
	11:00	0,348		1	1			
	12:00	0,366		1	1	1		
	13:00	0,377		1	1	1		
	14:00	0,384		1	1	1		
	15:00	0,385		1	1	1		
	16:00	0,399		1	1	1		
	17:00	0,399		1	1	1		
	18:00	0,397		1	1	1		
	19:00	0,394		1	1	1		
	20:00	0,394		1	1	1		
	21:00	0,401		1	1	1		
	22:00	0,382		1	1	1		
	23:00	0,366		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,309		1	1			
	01:00	0,298		1	1			
	02:00	0,286		1	1			
	03:00	0,278		1	1			
	04:00	0,273		1	1			
	05:00	0,268		1	1			
	06:00	0,263		1	1			
	07:00	0,266		1	1			
	08:00	0,294		1	1			
	09:00	0,322		1	1			
	10:00	0,347		1	1			
	11:00	0,369		1	1	1		
	12:00	0,385		1	1	1		
	13:00	0,396		1	1	1		
	14:00	0,403		1	1	1		
	15:00	0,402		1	1	1		
	16:00	0,405		1	1	1		
	17:00	0,409		1	1	1		
	18:00	0,406		1	1	1		
	19:00	0,405		1	1	1		
	20:00	0,400		1	1	1		
	21:00	0,405		1	1	1		
	22:00	0,388		1	1	1		
	23:00	0,379		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,326		1	1			
	01:00	0,312		1	1			
	02:00	0,299		1	1			
	03:00	0,290		1	1			
	04:00	0,284		1	1			
	05:00	0,279		1	1			
	06:00	0,274		1	1			
	07:00	0,275		1	1			
	08:00	0,300		1	1			
	09:00	0,333		1	1			
	10:00	0,364		1	1	1		
	11:00	0,392		1	1	1		
	12:00	0,408		1	1	1		
	13:00	0,419		1	1	1		
	14:00	0,426		1	1	1		
	15:00	0,420		1	1	1		
	16:00	0,418		1	1	1		
	17:00	0,421		1	1	1		
	18:00	0,411		1	1	1		
	19:00	0,411		1	1	1		
	20:00	0,405		1	1	1		
	21:00	0,408		1	1	1		
	22:00	0,393		1	1	1		
	23:00	0,389		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,348		1			1	
	01:00	0,328		1			1	
	02:00	0,313		1			1	
	03:00	0,301		1			1	
	04:00	0,292		1			1	
	05:00	0,284		1			1	
	06:00	0,276		1			1	
	07:00	0,274		1			1	
	08:00	0,298		1			1	
	09:00	0,325		1			1	
	10:00	0,356		1			1	
	11:00	0,383		1		1	1	
	12:00	0,408		1		1	1	
	13:00	0,421		1		1	1	
	14:00	0,428		1		1	1	
	15:00	0,421		1		1	1	
	16:00	0,418		1		1	1	
	17:00	0,420		1		1	1	
	18:00	0,409		1		1	1	
	19:00	0,412		1		1	1	
	20:00	0,402		1		1	1	
	21:00	0,409		1		1	1	
	22:00	0,397		1		1	1	
	23:00	0,392		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,358		1			1	
	01:00	0,339		1			1	
	02:00	0,323		1			1	
	03:00	0,309		1			1	
	04:00	0,295		1			1	
	05:00	0,284		1			1	
	06:00	0,275		1			1	
	07:00	0,272		1			1	
	08:00	0,291		1			1	
	09:00	0,311		1			1	
	10:00	0,337		1			1	
	11:00	0,365		1		1	1	
	12:00	0,387		1		1	1	
	13:00	0,398		1		1	1	
	14:00	0,404		1		1	1	
	15:00	0,402		1		1	1	
	16:00	0,403		1		1	1	
	17:00	0,401		1		1	1	
	18:00	0,393		1		1	1	
	19:00	0,392		1		1	1	
	20:00	0,376		1		1	1	
	21:00	0,381		1		1	1	
	22:00	0,373		1		1	1	
	23:00	0,370		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,331		1	1			
	01:00	0,313		1	1			
	02:00	0,298		1	1			
	03:00	0,285		1	1			
	04:00	0,276		1	1			
	05:00	0,269		1	1			
	06:00	0,262		1	1			
	07:00	0,259		1	1			
	08:00	0,276		1	1			
	09:00	0,297		1	1			
	10:00	0,320		1	1			
	11:00	0,346		1	1			
	12:00	0,367		1	1	1		
	13:00	0,381		1	1	1		
	14:00	0,390		1	1	1		
	15:00	0,392		1	1	1		
	16:00	0,393		1	1	1		
	17:00	0,390		1	1	1		
	18:00	0,384		1	1	1		
	19:00	0,379		1	1	1		
	20:00	0,355		1	1	1		
	21:00	0,359		1	1	1		
	22:00	0,351		1	1			
	23:00	0,350		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης