

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	0,388		1	1	1		
	01:00	0,360		1	1			
	02:00	0,350		1	1			
	03:00	0,335		1	1			
	04:00	0,322		1	1			
	05:00	0,308		1	1			
	06:00	0,298		1	1			
	07:00	0,327		1	1			
	08:00	0,351		1	1			
	09:00	0,377		1	1	1		
	10:00	0,388		1	1	1		
	11:00	0,416		1	1	1		
	12:00	0,440		1	1	1		
	13:00	0,459		1	1	1		
	14:00	0,474		1	1	1		
	15:00	0,475		1	1	1		
	16:00	0,481		1	1	1		
	17:00	0,483		1	1	1		
	18:00	0,468		1	1	1		
	19:00	0,464		1	1	1		
	20:00	0,464		1	1	1		
	21:00	0,494		1	1	1		
	22:00	0,489		1	1	1		
	23:00	0,484		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	0,390		1	1	1		
	01:00	0,380		1	1	1		
	02:00	0,361		1	1			
	03:00	0,348		1	1			
	04:00	0,337		1	1			
	05:00	0,327		1	1			
	06:00	0,322		1	1			
	07:00	0,345		1	1			
	08:00	0,361		1	1			
	09:00	0,387		1	1	1		
	10:00	0,412		1	1	1		
	11:00	0,428		1	1	1		
	12:00	0,449		1	1	1		
	13:00	0,468		1	1	1		
	14:00	0,482		1	1	1		
	15:00	0,479		1	1	1		
	16:00	0,502		1	1	1		
	17:00	0,508		1	1	1		
	18:00	0,495		1	1	1		
	19:00	0,487		1	1	1		
	20:00	0,490		1	1	1		
	21:00	0,517		1	1	1		
	22:00	0,514		1	1	1		
	23:00	0,507		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	0,454		1	1	1		
	01:00	0,438		1	1	1		
	02:00	0,421		1	1	1		
	03:00	0,405		1	1	1		
	04:00	0,391		1	1	1		
	05:00	0,376		1	1	1		
	06:00	0,380		1	1	1		
	07:00	0,385		1	1	1		
	08:00	0,401		1	1	1		
	09:00	0,427		1	1	1		
	10:00	0,456		1	1	1		
	11:00	0,481		1	1	1		
	12:00	0,501		1	1	1		
	13:00	0,520		1	1	1		
	14:00	0,530		1	1	1		
	15:00	0,518		1	1	1		
	16:00	0,525		1	1	1		
	17:00	0,532		1	1	1		
	18:00	0,523		1	1	1		
	19:00	0,518		1	1	1		
	20:00	0,521		1	1	1		
	21:00	0,540		1	1	1		
	22:00	0,537		1	1	1		
	23:00	0,524		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	0,519		1	1	1		
	01:00	0,491		1	1	1		
	02:00	0,468		1	1	1		
	03:00	0,451		1	1	1		
	04:00	0,429		1	1	1		
	05:00	0,409		1	1	1		
	06:00	0,388		1	1	1		
	07:00	0,381		1	1	1		
	08:00	0,414		1	1	1		
	09:00	0,445		1	1	1		
	10:00	0,490		1	1	1		
	11:00	0,519		1	1	1		
	12:00	0,544		1	1	1		1
	13:00	0,566		1	1	1		1
	14:00	0,573		1	1	1		1
	15:00	0,560		1	1	1		1
	16:00	0,560		1	1	1		1
	17:00	0,562		1	1	1		1
	18:00	0,550		1	1	1		1
	19:00	0,544		1	1	1		1
	20:00	0,539		1	1	1		1
	21:00	0,557		1	1	1		1
	22:00	0,552		1	1	1		1
	23:00	0,545		1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	0,524		1	1	1		
	01:00	0,496		1	1	1		
	02:00	0,465		1	1	1		
	03:00	0,443		1	1	1		
	04:00	0,420		1	1	1		
	05:00	0,397		1	1	1		
	06:00	0,380		1	1	1		
	07:00	0,375		1	1	1		
	08:00	0,410		1	1	1		
	09:00	0,432		1	1	1		
	10:00	0,469		1	1	1		
	11:00	0,500		1	1	1		
	12:00	0,528		1	1	1		
	13:00	0,555		1	1	1	1	
	14:00	0,566		1	1	1	1	
	15:00	0,550		1	1	1	1	
	16:00	0,547		1	1	1	1	
	17:00	0,546		1	1	1	1	
	18:00	0,534		1	1	1		
	19:00	0,532		1	1	1		
	20:00	0,522		1	1	1		
	21:00	0,533		1	1	1		
	22:00	0,531		1	1	1		
	23:00	0,522		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	0,465		1	1	1		
	01:00	0,442		1	1	1		
	02:00	0,421		1	1	1		
	03:00	0,404		1	1	1		
	04:00	0,387		1	1	1		
	05:00	0,373		1	1	1		
	06:00	0,361		1	1	1		
	07:00	0,360		1	1	1		
	08:00	0,397		1	1	1		
	09:00	0,428		1	1	1		
	10:00	0,460		1	1	1		
	11:00	0,495		1	1	1		
	12:00	0,517		1	1	1		
	13:00	0,548		1	1	1		1
	14:00	0,560		1	1	1		1
	15:00	0,550		1	1	1		1
	16:00	0,549		1	1	1		1
	17:00	0,545		1	1	1		1
	18:00	0,525		1	1	1		
	19:00	0,515		1	1	1		
	20:00	0,506		1	1	1		
	21:00	0,510		1	1	1		
	22:00	0,506		1	1	1		
	23:00	0,499		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	0,446		1	1	1		
	01:00	0,425		1	1	1		
	02:00	0,407		1	1	1		
	03:00	0,388		1	1	1		
	04:00	0,372		1	1	1		
	05:00	0,367		1	1	1		
	06:00	0,355		1	1	1		
	07:00	0,365		1	1	1		
	08:00	0,379		1	1	1		
	09:00	0,406		1	1	1		
	10:00	0,433		1	1	1		
	11:00	0,463		1	1	1		
	12:00	0,489		1	1	1		
	13:00	0,510		1	1	1		
	14:00	0,526		1	1	1		
	15:00	0,524		1	1	1		
	16:00	0,526		1	1	1		
	17:00	0,524		1	1	1		
	18:00	0,507		1	1	1		
	19:00	0,499		1	1	1		
	20:00	0,488		1	1	1		
	21:00	0,492		1	1	1		
	22:00	0,489		1	1	1		
	23:00	0,488		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης